

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2012

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А Стронт. адрес:
 Обслуживающая организация: ООО "ТеплоЭнергоПроф" тел 8-921-417-03-60
 Источник: 2 ПКБ
 Телефон модема: 89216470531

Узел учета ГВС:
 Код УУТЭ:
 график: 130/70
 Схема подключения: Четырехтрубная зависимая

Установленные приборы: Часовые архивы в файле: TSPB024-718471-ч-0912.txt
 Вычислитель: TSPB-024 № 718471 (28.08.2016)

Приборы УУТЭ поверены до: 27.09.2013
 Режим(схема): Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн. тр.	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр-д. ГВС	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр.цирк. ГВС	ЭРСВ-420 20 (07.09.2016)	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
Тр. подпитки (V5)	ЭРСВ-420 20 (29.08.2016)	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
	0			0	0

Расчетный алгоритм: зима: Q1=m1*(h1-hxв) Q2=m2*(h2-hxв) Q=Q1-Q2 лето: Q3=m3*(h3-hxa)
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.559 Qвент.=0.057 Qтех.пот.=0.017 Qгвс=0.187
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки, т/сут: Gот=279.72 Gвент.=0 Gтех.пот.=12.912 Gгвс=74.808 Gгвс.м=0
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Конст. значения:

Дата	Ti час	НС	Учет (ТВ-2)						Контроль (ТВ-1)						Q Гкал			
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб		T1, С	T2, С	dT, С
01.09.12	24.00		32.97	13.08	19.89	51.23	36.83	14.4	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.21
02.09.12	24.00		32.97	13.08	19.89	51.23	36.83	14.4	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.21
03.09.12	24.00		32.97	13.08	19.89	51.23	36.83	14.4	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.21
04.09.12	24.00		32.97	13.08	19.89	51.23	36.83	14.4	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.21
05.09.12	24.00		32.97	13.08	19.89	51.23	36.83	14.4	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.21
06.09.12	24.00		32.97	13.08	19.89	51.23	36.83	14.4	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.21
07.09.12	24.00		32.97	13.08	19.89	51.23	36.83	14.4	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.21
08.09.12	24.00		32.97	13.08	19.89	51.23	36.83	14.4	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.21
09.09.12																		
10.09.12																		
11.09.12																		
12.09.12																		
13.09.12																		
14.09.12																		
15.09.12																		
16.09.12																		
17.09.12																		
18.09.12																		
19.09.12																		
20.09.12	24.00		35.58	17.89	17.69	67.39	46.38	21.0	6.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.57
21.09.12	24.00		36.14	17.81	18.32	67.45	46.39	21.1	6.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.61
22.09.12	24.00		37.75	17.73	20.02	67.54	46.33	21.2	6.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.74
23.09.12	24.00		40.03	17.76	22.27	67.71	46.52	21.2	6.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.91
24.09.12	24.00		38.55	17.71	20.84	68.22	46.64	21.6	6.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.81
25.09.12	24.00		38.74	17.63	21.11	67.39	45.84	21.6	6.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.80
26.09.12	24.00		39.41	17.46	21.95	67.13	45.61	21.5	6.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.86
27.09.12	24.00		36.34	17.61	18.73	66.79	45.33	21.5	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.63
Среднее	24.00		35.39	15.39	20.00	59.3	41.5	17.9	6.5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.47
Итого	384.00		566.3	246.2	320.1						0.0	0.0	0.0	0.0				23.59

Досчет по среднему за 27.09.12	38.16	17.57	20.60															1.76
Итого	604.46	35.13	340.65															25.36


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Tнс, ч
23.08.12 04:00	-	-	-	-	-	-	-
23.08.12 09:00	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: с 01.09.12 по 08.09.12 9.66 Гкал
 Период расчета по договору: с 09.09.12 по 19.09.12
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0.00 час 0.00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



/ Угловский А.Г. /

01 ОКТ 2012

Акт о теплоснабжении за сентябрь 2012 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ «Наш Дом» (по доверенности ООО «ТеплоЭнергоПроф» Угловский А.Г.) расположенного по адресу: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за сентябрь 2012 г. энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию в количестве:

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период:		=	0.00	Гкал
Расчетное потребление за предыдущий период:		=	0.00	Гкал
Фактическое потребление за текущий отчетный период:	с 01.09.2012 по 27.09.2012	=	23.59	Гкал
Расчетное потребление до конца месяца:	0 сут.	=	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения $T_{хв}$:	14.14 С	=	4.53	Гкал
Расчет по среднему за период: с 01.09.12 по 08.09.12, с 27.09.2012 по 27.09.2012		=	11.42	Гкал
Досчет за нарушение договорных обязательств:		=		Гкал
Период аварийных ситуаций	0.00 час	=	0.00	Гкал
Итого			30.49	Гкал

Расчет по договорным нагрузкам (или нормативам):

с 09.09.12 по 19.09.12

Представитель абонента

Представитель ГУП «ТЭК СПб»



/ Угловский А.Г. /