

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2012

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация: ООО "ТеплоЭнергоПроф" тел 8-921-417-03-60
 Источник: 2 ПКБ
 Телефон модема: 89216470531

Узел учета: Отопление
 Код УУТЭ:
 график: 130/70
 Схема подключения: Четырехтрубная зависимая

Установленные приборы: Часовые архивы в файле: TCRB024-718471-ч-1112.txt
 Вычислитель: TCRB-024 № 718471 (28.08.2016)

Приборы УУТЭ поверены до: 27.09.2013
 Режим(схема): Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	Gmin 0.566	Gmax 84.9	Термопреобр. ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	Преобр. давления КРТ-9 (27.09.2013)
Обратн.тр.	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр-д. ГВС	ЭРСВ-420 20 (07.09.2016)	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр.цирк. ГВС	ЭРСВ-420 20 (29.08.2016)	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
Тр. подпитки (V5)	0			0	0

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m^1 * (h_1 - h_{хв}) - m^2 * (h_2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m^3 * (h_3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0.559$ $Q_{вент.} = 0.057$ $Q_{тех.пот.} = 0.017$ $Q_{гвс} = 0.187$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки, т/сут: $G_{от} = 279.72$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 12.912$ $G_{гвс} = 74.808$ $G_{гвс.м} = 0$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут
 Конст. значения:

Дата	Тн час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)								Qгвс Гкал	Q Гкал								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	dT, С											
24.10.12	24,00		176,39	176,00	0,39	63,63	42,51	21,1	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,74		
25.10.12	24,00		176,52	176,14	0,38	61,84	41,55	20,3	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60	
26.10.12	24,00		176,52	176,13	0,39	62,66	41,66	21,0	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72	
27.10.12	24,00		176,40	175,99	0,41	66,90	43,29	23,6	7,2	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,18	
28.10.12	24,00		182,20	181,79	0,42	66,24	42,86	23,4	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,28	
29.10.12	24,00		172,16	171,78	0,39	66,47	42,71	23,8	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10	
30.10.12	24,00		170,40	170,07	0,33	66,02	42,09	23,9	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,09	
31.10.12	24,00		169,87	169,61	0,26	66,72	42,36	24,4	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15	
01.11.12	24,00		169,03	168,75	0,27	67,43	42,76	24,7	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,18	
02.11.12	24,00		169,08	168,80	0,28	67,67	42,95	24,7	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,19	
03.11.12	24,00		168,99	168,69	0,31	68,67	43,72	25,0	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23	
04.11.12	24,00		169,01	168,67	0,33	69,50	44,39	25,1	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26	
05.11.12	24,00		169,10	168,78	0,32	68,05	43,78	24,3	7,0	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,12	
06.11.12	24,00		169,79	169,48	0,31	68,18	43,90	24,3	7,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13	
07.11.12	24,00		170,23	169,94	0,30	68,67	44,03	24,6	7,0	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21	
08.11.12	24,00		177,71	177,42	0,29	67,02	43,76	23,3	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14	
09.11.12	24,00		179,92	179,65	0,27	67,53	44,06	23,5	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23	
10.11.12	24,00		180,10	179,87	0,23	66,94	43,55	23,4	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22	
11.11.12	24,00		180,18	179,96	0,23	66,96	43,50	23,5	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24	
12.11.12	24,00		180,94	180,69	0,25	68,24	44,48	23,8	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31	
13.11.12	24,00		181,43	181,19	0,24	66,86	44,06	22,8	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15	
14.11.12	24,00		181,23	181,03	0,20	68,83	44,83	24,0	7,1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36	
15.11.12	24,00		181,32	181,06	0,26	68,66	45,24	23,4	7,0	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26	
16.11.12	24,00		181,91	181,72	0,20	67,79	44,78	23,0	7,0	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20	
17.11.12	24,00		182,17	181,95	0,22	69,55	45,74	23,8	7,0	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,35	
18.11.12	24,00	*	182,14	181,98	0,16	66,07	43,94	22,1	7,1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04	
19.11.12	24,00		180,66	180,50	0,16	68,98	45,06	23,9	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	
20.11.12	24,00		179,19	179,06	0,13	65,57	43,33	22,2	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99	
21.11.12	24,00	*	192,28	192,28	0,00	63,48	43,18	20,3	7,4	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89	
22.11.12	24,00	*	197,37	197,37	0,00	63,50	43,56	19,9	7,5	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,94	
23.11.12	24,00	*	197,24	197,30	-0,06	63,11	43,36	19,8	7,4	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89	
Среднее	24,00		178,11	177,86	0,25	66,7	43,6	23,1	7,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4,12
Итого	744,00		5521,5	5513,6	7,9						0,0	0,0	0,0	0,0												0,00	127,70	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тнс,ч
23.10.12 23:00	-	-	-	-	-	-	-
23.11.12 23:00	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ Угловский А.Г. /

Акт о теплоснабжении за ноябрь 2012 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности ООО "ТеплоЭнергоПроф" Угловский А.Г.) расположенного по адресу: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А , составили настоящий акт в том, что за **ноябрь 2012 г.** энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию в количестве:

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период:		=	0,00	Гкал
Расчетное потребление за предыдущий период:		=	0,00	Гкал
Фактическое потребление за текущий отчетный период:	с 24.10.2012 по 23.11.2012	=	127,70	Гкал
Расчетное потребление до конца месяца:	0 сут.	=	0,00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения Тхв=	С	=	0,00	Гкал
Расчет по среднему за период:	с по	=		Гкал
Досчет за нарушение договорных обязательств:		=		Гкал
Период аварийных ситуаций	0,00 час	=	0,00	Гкал
Итого			127,70	Гкал

Расчёт по договорным нагрузкам (или нормативам):

с по

Представитель абонента _____ / Угловский А.Г. /

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2012

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация: ООО "ТеплоЭнергоПроф" тел 8-921-417-03-60
 Источник: 2 ПКБ
 Телефон модема: 89216470531

Узел учета ГВС:
 Код УУТЭ:
 график: 130/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Установленные приборы: Часовые архивы в файле: TCRB024-718471-ч-1112.txt
 Вычислитель: TCRB-024 № 718471 (28.08.2016)

Приборы УУТЭ поверены до: 27.09.2013
 Режим(схема): Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр-д. ГВС	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр.цирк. ГВС	ЭРСВ-420 20 (07.09.2016)	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
Тр. подпитки (V5)	ЭРСВ-420 20 (29.08.2016)	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
	0			0	0

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0.559$ $Q_{вент.} = 0.057$ $Q_{тех.пот.} = 0.017$ $Q_{гвс} = 0.187$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки, т/сут: $G_{от} = 279.72$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 12.912$ $G_{гвс} = 74.808$ $G_{гвс.м} = 0$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Конст.значения:

Дата	Ти час	НС	Учет (ГВ-2)								Контроль (ГВ-1)							
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	dT, С	Q, Гкал
24.10.12	24,00		37,93	19,88	18,05	72,77	50,32	22,5	6,6	6,0	-	-	-	-	-	-	-	1,77
25.10.12	24,00		39,73	19,90	19,83	71,28	49,74	21,5	6,6	6,0	-	-	-	-	-	-	-	1,85
26.10.12	24,00		40,35	19,52	20,82	72,86	50,39	22,5	6,6	6,0	-	-	-	-	-	-	-	1,97
27.10.12	24,00		37,47	18,50	18,97	77,01	51,34	25,7	6,9	6,3	-	-	-	-	-	-	-	1,94
28.10.12	24,00		41,73	19,03	22,69	76,93	51,57	25,4	6,7	6,2	-	-	-	-	-	-	-	2,24
29.10.12	24,00		34,99	18,60	16,40	76,89	50,70	26,2	6,9	6,3	-	-	-	-	-	-	-	1,75
30.10.12	24,00		40,94	21,35	19,59	76,14	52,07	24,1	7,0	6,3	-	-	-	-	-	-	-	2,00
31.10.12	24,00		42,16	25,04	17,12	75,92	53,59	22,3	7,3	6,4	-	-	-	-	-	-	-	1,87
01.11.12	24,00		41,91	24,23	17,68	76,71	53,64	23,1	7,1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,91
02.11.12	24,00		44,60	24,78	19,81	76,36	53,96	22,4	7,4	6,6	-	-	-	-	-	-	-	2,07
03.11.12	24,00		42,48	24,97	17,51	77,25	54,34	22,9	7,4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	1,93
04.11.12	24,00		42,91	24,56	18,35	78,11	55,00	23,1	7,3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	2,01
05.11.12	24,00		44,71	23,24	21,47	76,68	54,06	22,6	6,9	6,1	-	-	-	-	-	-	-	2,19
06.11.12	24,00		40,00	23,07	16,93	76,70	53,41	23,3	6,8	6,1	-	-	-	-	-	-	-	1,84
07.11.12	24,00	*	33,78	13,15	20,63	74,76	45,58	29,2	6,5	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,88
08.11.12	24,00	*	35,31	14,92	20,39	72,29	46,22	26,1	6,3	5,9	-	-	-	-	-	-	-	1,86
09.11.12	24,00		37,23	18,05	19,18	74,29	50,59	23,7	6,2	5,6	-	-	-	-	-	-	-	1,86
10.11.12	24,00		38,32	17,41	20,92	73,83	50,34	23,5	6,2	5,6	-	-	-	-	-	-	-	1,96
11.11.12	24,00		41,18	17,16	24,02	74,35	49,72	24,6	6,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	2,22
12.11.12	24,00		36,62	17,14	19,48	74,27	49,30	25,0	6,2	5,6	-	-	-	-	-	-	-	1,88
13.11.12	24,00		37,36	17,01	20,35	74,29	49,54	24,8	6,2	5,7	-	-	-	-	-	-	-	1,94
14.11.12	24,00		35,18	16,83	18,35	74,23	49,11	25,1	6,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	1,79
15.11.12	24,00		36,26	16,91	19,35	74,29	49,44	24,9	6,0	5,4	-	-	-	-	-	-	-	1,86
16.11.12	24,00		34,95	16,81	18,14	74,26	49,19	25,1	6,0	5,5	-	-	-	-	-	-	-	1,77
17.11.12	24,00		36,79	16,78	20,01	74,30	49,14	25,2	6,0	5,4	-	-	-	-	-	-	-	1,92
18.11.12	24,00		40,67	17,04	23,64	73,00	49,44	23,6	6,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	2,12
19.11.12	24,00		36,32	16,80	19,52	74,28	48,97	25,3	6,0	5,5	-	-	-	-	-	-	-	1,88
20.11.12	24,00		45,09	26,02	19,07	73,70	52,17	21,5	6,2	5,2	-	-	-	-	-	-	-	1,94
21.11.12	24,00		52,11	33,87	18,24	74,29	55,86	18,4	6,4	5,0	-	-	-	-	-	-	-	1,98
22.11.12	24,00		51,75	32,42	19,34	74,44	55,62	18,8	6,4	5,1	-	-	-	-	-	-	-	2,05
23.11.12	24,00		50,06	32,53	17,53	74,28	55,48	18,8	6,4	5,1	-	-	-	-	-	-	-	1,92
Среднее	24,00		40,35	20,89	19,46	74,9	51,3	23,6	6,5	5,8	-	-	-	-	-	-	-	1,94
Итого	744,00		1250,9	647,5	603,4						0,0	0,0	0,0	0,0				60,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тнс, ч
23.10.12 23:00	-	-	-	-	-	-	-
23.11.12 23:00	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ Угловский А.Г./

Акт о теплоснабжении за ноябрь 2012 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности ООО "ТеплоЭнергоПроф" Угловский А.Г.) расположенного по адресу: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за **ноябрь 2012 г.** энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию в количестве:

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период:		=	0,00	Гкал
Расчетное потребление за предыдущий период:		=	0,00	Гкал
Фактическое потребление за текущий отчетный период:	с 24.10.2012 по 23.11.2012	=	60,20	Гкал
Расчетное потребление до конца месяца:	0 сут.	=	0,00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения $T_{хв}$ =	3,54 C	=	2,14	Гкал
Расчет по среднему за период:	с _____ по _____	=		Гкал
Досчет за нарушение договорных обязательств:		=		Гкал
Период аварийных ситуаций	0,00 час	=	0,00	Гкал
Итого			58,07	Гкал

Расчёт по договорным нагрузкам (или нормативам):

	с	по	
Представитель абонента	_____	_____	/ Угловский А.Г. /
Представитель ГУП «ТЭК СПб»	_____	_____	_____