

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июль 2013

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А Стронт. адрес:
 Обслуживающая организация: ООО "ТеплоЭнергоПроф" тел 8-921-417-03-60
 Источник: 2 ПКБ
 Телефон модема: 89216470531

Узел учета ГВС: Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 130/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная завснимая

Установленные приборы: Часовые архивы в фвйле: TCRB024-718471-ч-0713.txt
 Вычислитель: TCRB-024 № 718471 (28.08.2016)

Приборы УУТЭ поверены до: 27.09.2013
 Режим(схема): Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн. тр.	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр-д. ГВС	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр.цирк. ГВС	ЭРСВ-420 20 (07.09.2016)	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
Тр. подпитки (V5)	ЭРСВ-420 20 (29.08.2016)	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
	0			0	0

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0.5$ $Q_{вент.} = 0.057$ $Q_{тех. пот.} = 0.017$ $Q_{гвс} = 0.187$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех. гвс. ср.} =$ $Q_{гвс. ср.} =$
 Договорные нагрузки, т/сут: $G_{от} = 199.92$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех. пот.} = 12.912$ $G_{гвс} = 74.808$ $G_{гвс. м} = 0$
 Фактические нагрузки: $G_{от \phi.} = т/сут$ $G_{гвс \phi.} = т/сут$ $Q_{от \phi.} = ГКал/мес$ $Q_{от. ср. \phi.} = ГКал/сут$
 Констанция:

Дата	Тн час	НС	Учет (ГВ-2)							Контроль (ГВ-1)							Q Гкал	
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С		dT, С
01.07.13	24.00		36.21	23.38	12.83	67.07	49.72	17.4	7.2	6.6	-	-	-	-	-	-	-	1.27
02.07.13	24.00		37.85	23.62	14.23	66.27	49.32	17.0	7.2	6.6	-	-	-	-	-	-	-	1.35
03.07.13	24.00		37.98	23.70	14.28	65.26	48.75	16.5	7.0	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.33
04.07.13	24.00		36.94	23.19	13.75	66.99	49.49	17.5	6.9	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.33
05.07.13	24.00		35.93	22.70	13.23	67.35	49.70	17.7	6.8	6.3	-	-	-	-	-	-	-	1.30
06.07.13	24.00		35.94	23.01	12.93	66.80	49.40	17.4	6.7	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.27
07.07.13	24.00		37.17	22.80	14.37	67.07	49.47	17.6	6.7	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.37
08.07.13	24.00		36.42	22.73	13.69	66.89	49.28	17.6	6.7	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.32
09.07.13	24.00		37.04	22.87	14.17	67.66	49.56	18.1	6.8	6.2	-	-	-	-	-	-	-	1.38
10.07.13	24.00		35.18	23.38	11.80	69.39	50.23	19.2	7.1	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.27
11.07.13	24.00		37.70	23.24	14.45	69.59	50.60	19.0	7.1	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.45
12.07.13	24.00		34.63	23.47	11.16	69.31	50.15	19.2	7.1	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.23
13.07.13	24.00		36.60	23.80	12.80	69.53	50.65	18.9	7.2	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.34
14.07.13	24.00		37.18	23.51	13.67	68.83	50.03	18.8	7.0	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.39
15.07.13	24.00		37.13	23.67	13.46	69.18	50.51	18.7	7.1	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.38
16.07.13	24.00		34.60	22.69	11.91	69.65	49.91	19.7	6.7	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.28
17.07.13	24.00		34.57	22.18	12.39	70.88	50.14	20.7	6.6	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.34
18.07.13	24.00		37.49	23.70	13.79	69.33	50.15	19.2	7.1	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.41
19.07.13	24.00		36.73	23.83	12.90	69.24	50.02	19.2	7.2	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.35
20.07.13	24.00		38.53	23.66	14.87	69.31	49.97	19.3	7.1	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.49
21.07.13	24.00		37.98	23.53	14.45	68.74	49.64	19.1	7.1	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.45
22.07.13	24.00		36.91	23.65	13.25	68.94	49.34	19.6	7.1	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.38
23.07.13	24.00		35.37	22.02	13.35	68.29	48.60	19.7	6.9	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.35
Среднее	24.00		36.61	23.23	13.38	68.3	49.8	18.6	7.0	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.35
Итого	552.00		842.1	534.3	307.7						0.0	0.0	0.0	0.0				31.01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тнс, ч
30.06.13 23:00	-	-	-	-	-	-	-
23.07.13 23:00	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0.00 час 0.00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



/Бойцова А.С./

/Смирнов А.Ю./



**Акт о теплоснабжении в соответствии с показаниями КУУТЭ
за июль 2013 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» филиала "Энергосбыт" отдела эксплуатации КУУТЭ Бойцова А.С. и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2012г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" главный инженер Смирнов А.Ю.), составили настоящий акт в том, что за июль 2013г.

по адресу: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А
на нужды Отопление, ГВС

энергоснабжающая организация отпустила в соответствии с показаниями КУУТЭ, а абонент принял тепловую энергию в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период в соответствии с отчетом теплоснабжения	с 01.07.2013 по 23.07.2013	=	<u>31.01</u>	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения:	19.22 °С	=	<u>5.91</u>	Гкал
Расчет по среднему за период:	с _____ по _____	0 час =		Гкал
Итого			<u>25.09</u>	Гкал

Расчет по договорным нагрузкам (или нормативам):

с _____ по _____

Представитель абонента _____

/Смирнов А.Ю./

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

/Бойцова А.С./

