

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за август 2013**

Абонент: **ТСЖ "Наш Дом"**, Договор: **4787.038.1**, Телефон:  
 Адрес: **пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А** Строит. адрес:  
 Обслуживающая организация: **ООО "ТеплоЭнергоПроф"** тел **8-921-417-03-60**  
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета ГВС: Отопление, ГВС  
 Код УУТЭ:  
 график: 130/70  
 Схема подключения: Четырехтрубная зависимая

Установленные приборы: Часовые архивы в файле: TSPB024-718471-ч-0813.txt  
 Вычислитель: TSPB-024 № 718471 (28.08.2016)

Приборы УУТЭ поверены до: **27.09.2013**  
 Режим(схема): **Тхв= 0 С**

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр-д. ГВС	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
тр.цирк. ГВС	ЭРСВ-420 20 (07.09.2016)	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
Тр. подпитки (V5)	ЭРСВ-420 20 (29.08.2016)	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (27.09.2013)
	0			0	0

Расчетный алгоритм: зима:  $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$  лето:  $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = 0.5$   $Q_{вент.} = 0.057$   $Q_{тех.пот.} = 0.017$   $Q_{гвс} = 0.187$   
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} =$   $Q_{гвс.ср} =$   
 Договорные нагрузки, т/сут:  $G_{от} = 199.92$   $G_{вент.} = 0$   $G_{тех.пот.} = 12.912$   $G_{гвс} = 74.808$   $G_{гвс.м} = 0$   
 Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = т/сут$   $G_{гвс.ф.} = т/сут$   $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$   $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$   
 Конст.значения:

Дата	Тн час	НС	Учет (ГВ-2)								Контроль (ГВ-1)								Q Гкал
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	dT, С		
24.07.13	24,00		31,44	16,89	14,55	62,29	43,65	18,6	6,5	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,21	
25.07.13	24,00		33,62	17,14	16,48	60,09	42,73	17,4	6,5	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,28	
26.07.13	24,00		33,58	17,40	16,17	60,36	43,04	17,3	6,5	6,1	-	-	-	-	-	-	-	1,28	
27.07.13	24,00		32,71	17,44	15,27	61,08	43,37	17,7	6,5	6,1	-	-	-	-	-	-	-	1,24	
28.07.13	24,00		34,74	17,24	17,50	60,90	43,43	17,5	6,5	6,1	-	-	-	-	-	-	-	1,37	
29.07.13	24,00		30,68	15,47	15,20	59,12	41,46	17,7	6,5	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,17	
30.07.13	24,00		32,61	16,91	15,70	59,96	42,80	17,2	6,5	6,1	-	-	-	-	-	-	-	1,22	
31.07.13	24,00		33,49	16,89	16,59	59,40	42,75	16,7	6,5	6,1	-	-	-	-	-	-	-	1,25	
01.08.13	24,00		31,46	15,52	15,94	59,67	42,45	17,2	6,5	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,21	
02.08.13	24,00		31,51	16,04	15,47	59,35	42,28	17,1	6,5	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,18	
03.08.13	24,00		33,88	18,20	15,67	59,21	43,25	16,0	6,5	6,0	-	-	-	-	-	-	-	1,21	
04.08.13	24,00		35,13	18,14	16,99	58,74	43,27	15,5	6,5	6,0	-	-	-	-	-	-	-	1,28	
05.08.13	24,00		36,29	20,35	15,94	60,14	44,85	15,3	6,4	5,9	-	-	-	-	-	-	-	1,27	
06.08.13	24,00		34,30	20,70	13,60	59,29	44,40	14,9	6,4	5,9	-	-	-	-	-	-	-	1,11	
07.08.13	24,00	*	33,04	20,71	12,33	66,23	47,88	18,4	6,5	5,9	-	-	-	-	-	-	-	1,20	
08.08.13	24,00		33,94	21,42	12,53	68,36	49,24	19,1	6,8	6,3	-	-	-	-	-	-	-	1,27	
09.08.13	24,00		35,40	22,02	13,38	68,94	50,03	18,9	7,1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	1,34	
10.08.13	24,00		34,26	21,95	12,31	68,89	49,93	19,0	7,1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	1,27	
11.08.13	24,00		34,50	21,70	12,80	68,74	49,46	19,3	6,9	6,4	-	-	-	-	-	-	-	1,30	
12.08.13	24,00		35,23	21,59	13,64	68,25	49,02	19,2	7,0	6,4	-	-	-	-	-	-	-	1,35	
13.08.13	24,00	*	28,34	11,71	16,63	66,64	39,88	26,8	7,1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	1,34	
14.08.13	24,00	*	28,80	13,54	15,26	64,29	39,50	24,8	7,1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	1,26	
15.08.13	24,00		35,81	22,11	13,69	67,35	47,79	19,6	7,1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	1,36	
16.08.13	24,00		35,83	21,50	14,34	68,11	48,34	19,8	7,1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	1,40	
17.08.13	24,00		36,22	20,92	15,29	68,26	48,47	19,8	7,1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	1,46	
18.08.13	24,00	*	36,21	20,77	15,44	68,36	48,38	20,0	7,0	6,6	-	-	-	-	-	-	-	1,48	
19.08.13	24,00		35,32	20,90	14,42	69,15	49,05	20,1	7,1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	1,42	
20.08.13	24,00		34,68	20,89	13,78	68,94	48,89	20,1	7,1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	1,37	
21.08.13	24,00	*	32,09	19,14	12,95	69,27	48,95	20,3	7,1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	1,29	
22.08.13	24,00		34,87	20,58	14,30	68,95	48,79	20,2	7,2	6,8	-	-	-	-	-	-	-	1,40	
23.08.13	24,00		35,39	20,43	14,95	68,11	48,17	19,9	7,1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	1,43	
Среднее	24,00		33,72	18,91	14,81	64,4	45,7	18,7	6,8	6,4	-	-	-	-	-	-	-	1,30	
Итого	744,00		1045,3	586,2	459,1						0,0	0,0	0,0	0,0				40,24	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тнс, ч
23.07.13 23:00	-	-	-	-	-	-	-
23.08.13 23:00	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

/Бойцова А.С./

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Смирнов А.Ю./

**Акт о теплоснабжении в соответствии с показаниями КУУТЭ за август 2013 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» филиала "Энергосбыт" отдела эксплуатации КУУТЭ Бойцова А.С. и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2012г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" главный инженер Смирнов А.Ю.)

дом (по доверенности от 01.10.2012г. ООО ТеплоЭнергоПроф главный инженер Смирнов А.Ю.),

составили настоящий акт в том, что за август 2013г.

по адресу: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А

на нужды Отопление, ГВС

энергоснабжающая организация отпустила в соответствии с показаниями КУУТЭ, а абонент принял тепловую энергию в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период в соответствии с отчетом теплопотребления  
с 24.07.2013 по 23.08.2013 = 40,24 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения:  
19,2 °С = 8,82 Гкал

Расчет по среднему за период:  
с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 0 час = \_\_\_\_\_ Гкал

**Итого** 31,42 Гкал

**Расчёт по договорным нагрузкам (или нормативам):**

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_ /Смирнов А.Ю./

Представитель ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ /Бойцова А.С./