


Период расчета по среднему:	с _____	по _____	сутки	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:				
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			Гкал;	
Период расчета по нормативу (договору):	с _____	по _____	сутки	Смирнов А.Ю.
Период превышения t2:				
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.000	Гкал;	
Корректировка на температуру холодной воды	20.34 С	-8.318	Гкал;	
Итого по приборам учета:		32.637	Гкал;	
Итого по приборам уче с учетом корректировок		24.319	Гкал;	
Итого по приборам уче с учетом корректировок		418.244	куб.м.	



печать потребителя



### Акт о теплоснабжении за август 2014

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2013г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" главный инженер Смирнов А.Ю.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 24.07.2014 по 23.08.2014 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: \_\_\_\_\_ **24.319** Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: \_\_\_\_\_ **418.244** куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки \_\_\_\_\_ **16.664** Гкал

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Смирнов А.Ю.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ / Бойцова А.С. /



