

Период расчета по среднему:	с _____	по _____	сутки	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:				
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему				
Период расчета по нормативу (договору):	с _____	по _____	сутки	Смирнов А.Ю.
Период превышения I2:				
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.000	Гкал;	
Корректировка на температуру холодной воды	14.7 С	-6.515	Гкал;	
Итого по приборам учета:		43.212	Гкал;	
Итого по приборам уч с учетом корректировок		36.697	Гкал;	
Итого по приборам уч с учетом корректировок		459.449	куб.м.	



### Акт о теплоснабжении за сентябрь 2014

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2013г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" главный инженер Смирнов А.Ю.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 24.08.2014 по 23.09.2014 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период:	_____	36.697	Гкал
Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период:	_____	459.449	куб.м
Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки	_____	24.601	Гкал
Представитель абонента	_____	Смирнов А.Ю.	
Представитель ГУП «ТЭК СПб»	_____	/ Бойцова А.С. /	



