

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: Пятилеток пр. д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация:
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета ГВС: Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 130/70
 Тхв= 0 С

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: TSPB024-718471-ч(с)-0715.txt Режим(схема): Приборы УУТЭ поверены до: 20.09.2015 Тхв= 0 С

Вычислитель: TSPB-024 № 718471

расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр. давления:	
Подано тр.(M1):				КРТ-9	
Обратн. тр.(M2):					
тр-д. ГВС(M3):	ЭРСВ-420 20	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.цирк.ГВС(M4):	ЭРСВ-420 20	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.подпитки(V5):					

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{гвс} = 0.187$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки, т/сут: $G_{гвс} = 0$

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.07.2015 по 23.07.2015

Учет отопления (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)							Контрольные данные			Общее теплоснабжение	
Дата	Ti час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл Гкал	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Vподпит	T3	T4	Qгвс.сбн. Гкал	Qгвс.макс Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.отчтс Гкал
			т	т	т	С	С	С	г/см2	г/см2		т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С				
01.07.15	24.00											30.13	17.64	12.49	30.82	17.83	12.99	-	70.53	48.14	1.28	0.88	0.40	
02.07.15	24.00											30.93	18.12	12.81	31.64	18.32	13.32	-	70.76	48.51	1.31	0.91	0.41	
03.07.15	24.00											31.28	17.23	14.05	31.98	17.42	14.56	-	69.81	47.94	1.36	0.98	0.38	
04.07.15	24.00											29.62	17.27	12.35	30.27	17.48	12.81	-	68.93	47.46	1.22	0.85	0.37	
05.07.15	24.00											29.38	17.41	11.97	30.02	17.60	12.42	-	68.98	47.60	1.20	0.83	0.38	
06.07.15	24.00											30.71	17.33	13.38	31.38	17.51	13.86	-	68.60	47.21	1.29	0.92	0.37	
07.07.15	24.00											31.55	17.28	14.27	32.23	17.46	14.77	-	68.55	47.31	1.35	0.98	0.37	
08.07.15	24.00											30.75	17.36	13.39	31.41	17.55	13.87	-	68.52	47.04	1.29	0.92	0.38	
09.07.15	24.00											31.47	16.88	14.60	32.16	17.06	15.10	-	68.49	46.97	1.37	1.00	0.37	
10.07.15	24.00											30.13	16.26	13.87	30.79	16.43	14.36	-	69.08	46.56	1.33	0.96	0.37	
11.07.15	24.00											30.03	16.33	13.70	30.71	16.50	14.20	-	69.88	47.02	1.33	0.96	0.38	
12.07.15	24.00											30.88	16.29	14.59	31.57	16.46	15.10	-	69.39	46.69	1.39	1.01	0.37	
13.07.15	24.00											29.45	16.14	13.31	30.10	16.30	13.80	-	69.45	46.09	1.30	0.92	0.38	
14.07.15	24.00											31.96	15.69	16.27	32.63	15.85	16.78	-	66.90	45.26	1.43	1.09	0.34	
15.07.15	24.00											30.76	16.23	14.52	31.37	16.39	14.98	-	65.86	44.76	1.30	0.96	0.35	
16.07.15	24.00											30.62	16.16	14.46	31.25	16.32	14.93	-	66.62	45.09	1.31	0.96	0.35	
17.07.15	24.00											29.90	16.09	13.81	30.51	16.24	14.26	-	66.40	45.07	1.26	0.92	0.35	
18.07.15	24.00											29.95	16.09	13.87	30.53	16.24	14.29	-	64.38	44.21	1.23	0.89	0.33	
19.07.15	24.00											29.94	15.76	14.17	30.53	15.91	14.62	-	65.25	44.59	1.25	0.92	0.33	
20.07.15	24.00											29.94	16.02	13.92	30.54	16.17	14.37	-	65.89	44.69	1.26	0.92	0.34	
21.07.15	24.00											28.66	15.79	12.87	29.24	15.94	13.30	-	66.24	45.26	1.19	0.85	0.33	
22.07.15	24.00											29.70	16.08	13.61	30.31	16.24	14.06	-	66.63	45.68	1.25	0.91	0.34	
23.07.15	24.00											26.94	15.54	11.39	27.49	15.69	11.80	-	66.83	44.69	1.11	0.76	0.35	
Среднее	24.00											30.20	16.57	13.64	30.85	16.73	14.11	-	67.91	46.25	1.29	0.93	0.36	
Итого	552.00		0.00	0.00	0.00						0.00	694.68	381.01	313.67	709.46	384.90	324.56	0.00			29.64	21.29	8.34	0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
		30.06.15 23:00							
23.07.15 23:00									

ТСЖ «Наш Дом»
 Филиал «Солнечный»
 Управляющая организация
 Отдел технической эксплуатации
 01 АВГ 2015

Период расчета по среднему:	с _____	по _____	сутки
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (договору):	с _____	по _____	сутки
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	15.4 С	-4.83	Гкал;
Итого по приборам учета:		29.64	Гкал;
Итого по приборам учета с учетом корректировок		24.81	Гкал;
Итого по приборам учета с учетом корректировок		324.56	куб.м.



печать потребителя

штамп энергосбыта

Акт о теплоснабжении за июль 2015

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2014г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" зам. гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятитеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 01.07.2015 по 23.07.2015 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период:

_____ 24.81 Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период:

_____ 324.56 куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки

_____ 16.46 Гкал

Представитель абонента

Шубин А.А.

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

/ Бойцова А.С. /

