

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация:
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета ГВС: Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 13070

Схема подключения: Четырехтрубная зависимая

Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле: TSPB024-718471-ч(с)-0616.txt										Приборы УУТЭ поверены до: 27.08.2016				Тхв=0 c								
Вычислитель: TSPB-024 № 718471		расходомер:		Gmin	Gmax	Термопреоб.:		Преобр. давления:																
Подающ.тр.(M1):																								
Обратн.тр.(M2):																								
тр-д. ГВС(M3):	ЭРСВ-420 20		0.142		21.23		ВЗЛЕТ ТПС		КРТ-9															
тр.цирк.ГВС(M4):	ЭРСВ-420 20		0.091		13.58		ВЗЛЕТ ТПС		КРТ-9															
тр.подпитки(V5):																								

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{гвс} = 0.187$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$
 Договорные нагрузки, т/сут: $G_{гвс} = 0$


Фактическое потребление за отчетный период: с 24.05.2016 по 23.06.2016																								
Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоснабжения
Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, Гк/см2	P2, Гк/см2	Qотпл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV (излив), м.куб	Vподпит, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ., Гкал	Qгвс.нал., Гкал	Qтех.гвс., Гкал	Qобщ.отгвс., Гкал
24.05.16	24.00											23.70	8.65	15.04	24.18	8.71	15.46	-	65.92	38.63	1.23	0.99	0.24	
25.05.16	24.00											14.46	5.65	8.81	14.75	5.68	9.07	-	52.98	32.51	0.74	0.47	0.28	
26.05.16	24.00											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.04	20.62	0.00	0.00	0.00	
27.05.16	24.00											24.36	7.16	17.21	24.83	7.22	17.61	-	63.09	40.71	1.26	1.09	0.17	
28.05.16	24.00											23.02	8.63	14.39	23.54	8.71	14.83	-	69.62	42.82	1.24	1.00	0.24	
29.05.16	24.00											23.44	8.80	14.64	24.00	8.88	15.12	-	71.83	42.83	1.32	1.05	0.27	
30.05.16	24.00											23.76	8.89	14.87	24.34	8.97	15.37	-	73.18	42.01	1.37	1.09	0.28	
31.05.16	24.00											23.05	9.04	14.01	23.61	9.12	14.49	-	72.35	41.18	1.30	1.01	0.29	
01.06.16	24.00											23.23	8.79	14.45	23.70	8.85	14.85	-	65.57	38.78	1.19	0.95	0.24	
02.06.16	24.00											22.74	8.85	13.90	23.18	8.91	14.27	-	64.27	38.51	1.13	0.89	0.23	
03.06.16	24.00											23.33	9.09	14.24	23.79	9.16	14.63	-	64.70	39.18	1.16	0.92	0.24	
04.06.16	24.00											23.49	8.95	14.53	23.94	9.02	14.92	-	64.10	39.01	1.16	0.93	0.23	
05.06.16	24.00											23.66	8.93	14.73	24.11	9.00	15.11	-	63.58	38.57	1.17	0.94	0.23	
06.06.16	24.00											25.05	8.92	16.13	25.54	8.99	16.55	-	64.44	38.64	1.28	1.04	0.24	
07.06.16	24.00											25.24	9.43	15.81	25.75	9.50	16.25	-	65.54	39.24	1.29	1.04	0.25	
08.06.16	24.00											26.34	9.93	16.42	26.82	10.00	16.82	-	61.61	38.94	1.25	1.01	0.24	
09.06.16	24.00											26.63	10.06	16.58	27.17	10.13	17.04	-	66.28	39.81	1.37	1.10	0.27	
10.06.16	24.00											26.10	10.22	15.88	26.71	10.30	16.40	-	70.98	41.32	1.44	1.13	0.31	
11.06.16	24.00											24.73	10.18	14.55	25.33	10.26	15.07	-	73.10	42.05	1.39	1.06	0.32	
12.06.16	24.00											22.86	9.58	13.28	23.40	9.66	13.75	-	71.60	40.36	1.26	0.95	0.31	
13.06.16	24.00											25.09	9.38	15.71	25.67	9.45	16.21	-	70.71	40.11	1.41	1.11	0.30	
14.06.16	24.00											25.89	9.42	16.46	26.49	9.50	16.99	-	70.91	40.75	1.46	1.17	0.29	
15.06.16	24.00											24.08	9.33	14.75	24.63	9.40	15.23	-	70.60	40.41	1.33	1.04	0.29	
16.06.16	24.00											24.24	9.43	14.81	24.80	9.50	15.30	-	70.96	41.01	1.34	1.05	0.29	
17.06.16	24.00											24.21	9.39	14.82	24.78	9.47	15.31	-	71.19	41.20	1.34	1.05	0.29	
18.06.16	24.00											24.47	9.37	15.10	25.04	9.44	15.60	-	71.31	41.66	1.36	1.08	0.29	
19.06.16	24.00											22.42	9.32	13.10	22.94	9.40	13.55	-	70.78	41.01	1.21	0.93	0.28	
20.06.16	24.00											22.95	8.72	14.23	23.44	8.79	14.66	-	66.01	39.33	1.17	0.94	0.23	
21.06.16	24.00											23.69	9.57	14.12	24.21	9.65	14.56	-	69.04	41.71	1.24	0.97	0.27	
22.06.16	24.00											24.23	9.47	14.76	24.78	9.55	15.23	-	69.93	41.37	1.31	1.03	0.28	
23.06.16	24.00											24.06	9.43	14.64	24.61	9.50	15.11	-	70.50	41.92	1.31	1.03	0.28	
Среднее	24.00											23.05	8.79	14.26	23.55	8.86	14.69	-	66.38	39.55	1.23	0.97	0.26	
Итого	744.00		0.00	0.00	0.00						0.00	714.55	272.59	441.96	730.05	274.72	455.33	0.00			38.03	30.06	7.96	0.00

*Ремонт БП


Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
		23.05.16 23:00			-	-	-	-	-
	23.06.16 23:00			-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: с 24.06.2016 по 30.06.2016 **7** суток
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **9.00** Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **104.76** куб.м;
 Период расчета по нормативу (догов): с _____ по _____ суток
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: **0.00** час **0.00** Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды **13.9** С **-7.57** Гкал;
 Итого по приборам учета: **47.03** Гкал;
 Итого по приборам с учетом корректировок **39.46** Гкал;
 Итого по приборам с учетом корректировок **560.09** куб.м.

Ответственный за учет
тепловой энергии (от абонента)



Шубин А.А.



Акт о теплоснабжении за июнь 2016

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2015г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" зам. гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 24.05.2016 по 23.06.2016 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: _____ **39.46** Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: _____ **560.09** куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки _____ **29.58** Гкал

Представитель абонента _____ Шубин А.А.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / Бойцова А.С. /