

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация:
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета **Отопление:** Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 130/70

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Приборы УУТЭ поверены до: 25.08.2017

Тхв= 0 c

Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле: TCRB024-718471-ч(с)-1216.txt				Режим(схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 25.08.2017				Тхв= 0 c		
Вычислитель: TCRB-024 № 718471		расходомер:		Gmin	Gmax	Термопреоб.:		Преобр. давления:						
Подающ.тр.(M1):	ЭРСВ-420 50	0.568	84.9	ВЗЛЕТ ТПС		КРТ-9								
Обратн.тр.(M2):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС		КРТ-9								
тр-д. ГВС(M3):														
тр.цирк.ГВС(M4):														
тр.подпитки(V5):														
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)														
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5 Qвент.=0.057 Qтех.пот.=0.017														
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:														
Договорные расходы, т/сут: Qот=199.92 Qвент.=0 Qтех.пот.=12.912														

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Тм час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общие теплотребление	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Vподпит	T3	T4	Qгвс.обм.	Qгвс.изл.	Qгвс.гвс.	Qобщ.отгвс.			
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал			
23.11.16	24.00		191.44	190.58	0.85	60.71	41.52	19.19	7.26	7.26	3.70																
24.11.16	24.00		192.77	191.80	0.97	64.76	43.84	20.92	7.28	7.23	4.07																
25.11.16	24.00		195.51	194.29	1.22	64.20	43.64	20.56	7.31	7.21	4.08																
26.11.16	24.00		195.18	194.06	1.12	67.11	45.00	22.11	7.29	7.20	4.37																
27.11.16	24.00		195.11	193.81	1.30	70.05	46.62	23.43	7.30	7.20	4.64																
28.11.16	24.00		194.83	193.83	1.00	71.90	46.95	24.95	7.30	7.21	4.90																
29.11.16	24.00		194.78	193.66	1.11	75.48	48.43	27.05	7.30	7.21	5.32																
30.11.16	24.00		194.70	193.64	1.06	76.48	48.82	27.66	7.30	7.21	5.43																
01.12.16	24.00		194.76	193.57	1.19	77.74	49.89	27.85	7.30	7.20	5.48																
02.12.16	24.00		195.18	193.95	1.23	74.40	48.43	25.97	7.30	7.21	5.12																
03.12.16	24.00		195.11	193.88	1.24	74.77	48.57	26.20	7.32	7.22	5.17																
04.12.16	24.00		195.21	194.00	1.21	72.30	47.02	25.28	7.33	7.24	4.99																
05.12.16	24.00		195.09	193.86	1.22	74.78	48.32	26.46	7.34	7.26	5.22																
06.12.16	24.00		195.24	194.07	1.17	73.32	47.52	25.80	7.47	7.39	5.09																
07.12.16	24.00		194.99	193.89	1.10	73.28	47.08	26.20	7.51	7.43	5.16																
08.12.16	24.00		194.96	193.82	1.13	74.43	48.37	26.06	7.49	7.41	5.13																
09.12.16	24.00		195.15	193.98	1.17	74.99	48.88	26.11	7.49	7.40	5.15																
10.12.16	24.00		195.32	194.15	1.17	74.65	48.56	26.09	7.50	7.42	5.15																
11.12.16	24.00		195.17	194.02	1.15	76.87	49.28	27.59	7.48	7.40	5.44																
12.12.16	24.00		195.11	193.98	1.13	76.01	48.66	27.35	7.50	7.43	5.39																
13.12.16	24.00		194.73	193.69	1.04	78.37	49.59	28.78	7.49	7.41	5.65																
14.12.16	24.00	*	193.80	193.04	0.76	84.77	52.69	32.08	7.46	7.39	6.26																
15.12.16	24.00		193.92	193.14	0.78	86.00	53.45	32.55	7.44	7.37	6.36																
16.12.16	24.00		194.45	193.48	0.97	81.35	51.66	29.69	7.47	7.39	5.82																
17.12.16	24.00		194.88	193.86	1.02	78.29	50.52	27.77	7.44	7.37	5.46																
18.12.16	24.00		194.77	193.86	0.90	78.37	50.67	27.70	7.41	7.33	5.44																
19.12.16	24.00		194.74	193.91	0.83	76.33	49.74	26.59	7.47	7.39	5.22																
20.12.16	24.00		194.97	193.87	0.97	75.13	49.23	25.90	7.48	7.40	5.09																
21.12.16	24.00		195.41	194.31	1.10	72.34	48.13	24.21	7.49	7.41	4.78																
22.12.16	24.00		195.04	194.03	1.01	72.14	49.03	23.11	7.48	7.40	4.56																
Среднее	24.00		194.74	193.67	1.07	74.38	48.34	26.04	7.40	7.32	5.12																
Итого	720.00		5842.30	5810.06	32.11						153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qотоп (Гкал)	Граб, ч
	22.11.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.12.16 09:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: с _____ по _____ суток
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по нормативу (договору): с _____ по _____ суток
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0.00 час 0.00 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды С Гкал;
 Итого по приборам учета с учетом корректировок 153.62 Гкал;
 Итого по приборам учета с учетом корректировок 0.00 куб.м.

Ответственный за учет
 тепловой энергии (от абонента)
 Шубин А.А.
 печать потребителя



ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергооблслужба»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ДЕК 2016

Акт о теплоснабжении за декабрь 2016

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2016г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" зам. гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.11.2016 по 22.12.2016 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период:	_____	153.62	Гкал
Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период:	_____	0.00	куб.м
Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки	_____	0.00	Гкал
Представитель абонента	_____	Шубин А.А.	
Представитель ГУП «ТЭК СПб»	_____	/ Бойцова А.С. /	



Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация:
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета ГВС: Отопление. ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 130/70

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Приборы УУТЭ поверены до: 25.08.2017

Тхв= 0 С

Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле: TSPB024-718471-ч(с)-1216.txt				Режим(схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 25.08.2017		Тхв= 0 С	
Вычислитель: TSPB-024 № 718471		расходомер:		Gmin	Gmax	Термопреоб.:		Преобр. давления:			
Подающ.тр.(M1):									KPT-9		
Обратн.тр.(M2):									KPT-9		
тр-д. ГВС(M3):	ЭРСВ-420 20	0.142		21.23		ВЗЛЕТ ТПС			KPT-9		
тр.цирк.ГВС(M4):	ЭРСВ-420 20	0.091		13.58		ВЗЛЕТ ТПС			KPT-9		
тр.подпитки(V5):											

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{гвс} = 0.187$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$


Договорные нагрузки, т/сут: $G_{гвс} = 0$

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2016 по 22.12.2016

Учет отопление (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотребление
Дата	Тн час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	Qгвс.общ	Qгвс.мал	Qгвс.тех	Общ.отгвс	
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
23.11.16	24.00											28.29	10.42	17.87	28.97	10.51	18.46	-	72.09	42.49	1.61	1.29	0.32		
24.11.16	24.00											32.26	15.82	16.43	33.06	16.00	17.06	-	73.56	47.89	1.62	1.21	0.42		
25.11.16	24.00											33.39	16.47	16.92	34.22	16.65	17.56	-	73.67	48.65	1.67	1.25	0.42		
26.11.16	24.00											32.12	16.17	15.95	32.93	16.36	16.57	-	74.16	48.70	1.60	1.18	0.42		
27.11.16	24.00											33.35	16.25	17.10	34.19	16.44	17.75	-	74.20	48.90	1.69	1.27	0.42		
28.11.16	24.00											32.38	16.15	16.23	33.19	16.33	16.86	-	74.17	48.30	1.63	1.20	0.42		
29.11.16	24.00											33.65	16.11	17.54	34.49	16.29	18.20	-	74.17	48.55	1.72	1.30	0.42		
30.11.16	24.00											34.73	16.35	18.38	35.60	16.53	19.07	-	74.31	48.42	1.80	1.37	0.43		
01.12.16	24.00											30.58	14.59	15.99	31.34	14.74	16.60	-	74.09	47.27	1.58	1.18	0.40		
02.12.16	24.00											29.32	13.23	16.09	30.05	13.36	16.69	-	73.90	46.01	1.57	1.19	0.38		
03.12.16	24.00											31.11	13.24	17.87	31.89	13.37	18.51	-	73.99	46.17	1.70	1.32	0.38		
04.12.16	24.00											31.30	12.96	18.34	32.09	13.09	18.99	-	73.91	46.01	1.73	1.36	0.37		
05.12.16	24.00											27.90	10.46	17.44	28.59	10.55	18.04	-	73.61	42.98	1.61	1.28	0.33		
06.12.16	24.00											28.44	11.04	17.40	29.15	11.14	18.01	-	73.55	43.43	1.62	1.28	0.34		
07.12.16	24.00											29.22	10.98	18.24	29.94	11.08	18.87	-	73.58	43.51	1.68	1.34	0.34		
08.12.16	24.00											28.05	11.10	16.95	28.75	11.21	17.54	-	73.59	43.86	1.59	1.25	0.34		
09.12.16	24.00											27.99	11.10	16.89	28.69	11.21	17.48	-	73.65	44.04	1.58	1.24	0.34		
10.12.16	24.00											27.37	11.00	16.37	28.05	11.10	16.95	-	73.58	43.79	1.54	1.20	0.34		
11.12.16	24.00											30.78	10.88	19.90	31.55	10.98	20.57	-	73.68	43.69	1.81	1.47	0.34		
12.12.16	24.00											28.08	10.90	17.18	28.77	10.99	17.78	-	73.57	43.24	1.60	1.26	0.34		
13.12.16	24.00											27.86	10.71	17.15	28.55	10.80	17.75	-	73.56	43.17	1.60	1.26	0.33		
14.12.16	24.00											27.66	10.81	16.85	28.35	10.91	17.44	-	73.54	43.10	1.58	1.24	0.34		
15.12.16	24.00											28.21	10.90	17.30	28.91	11.00	17.91	-	73.61	43.33	1.61	1.27	0.34		
16.12.16	24.00											27.69	10.84	16.85	28.38	10.94	17.44	-	73.60	43.71	1.57	1.24	0.33		
17.12.16	24.00											27.44	10.86	16.58	28.12	10.96	17.16	-	73.56	43.54	1.56	1.22	0.34		
18.12.16	24.00											29.24	10.87	18.36	29.97	10.98	18.99	-	73.66	44.24	1.68	1.35	0.33		
19.12.16	24.00											29.33	10.84	18.50	30.06	10.94	19.13	-	73.76	44.02	1.70	1.36	0.33		
20.12.16	24.00											27.47	10.82	16.65	28.15	10.92	17.23	-	73.64	43.92	1.56	1.23	0.33		
21.12.16	24.00											28.99	10.84	18.15	29.71	10.94	18.77	-	73.70	44.12	1.67	1.34	0.33		
22.12.16	24.00											28.60	10.83	17.77	29.31	10.93	18.38	-	73.70	44.02	1.64	1.31	0.33		
Среднее	24.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76	12.45	17.31	30.50	12.58	17.93	-	73.71	45.10	1.64	1.28	0.36	-	
Итого	720.00		0.00	0.00	0.00						0.00	892.79	373.55	519.24	915.03	377.26	537.77	0.00			49.11	38.27	10.84	0.00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qгвс (Гкал)	Траб. ч
	22.11.16 23:00			-	-	-	-	-	-
	22.12.16 09:00			-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:	с _____	по _____	суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (догов	с _____	по _____	суток
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру хоподной воды	1.1 С	-0.57	Гкал;
Итого по приборам учета:		49.11	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		48.54	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		537.77	куб.м.



Акт о теплоснабжении за декабрь 2016

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2016г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" зам. гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.11.2016 по 22.12.2016 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период:	_____	48.54	Гкал
Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период:	_____	537.77	куб.м
Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки	_____	37.70	Гкал
Представитель абонента	_____	Шубин А.А.	
Представитель ГУП «ТЭК СПб»	_____	/ Бойцова А.С. /	

