

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация:
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета Отопление: Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 130/70

Схема подключения: Четырехтрубная зависимая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: TSPB024-718471-ч(с)-0117.txt Режим(схема): Приборы УУТЭ поверены до: 25.08.2017 Тхв= 0 с
 Вычислитель: TSPB-024 № 718471

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр-д. ГВС(M3):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.цирк.ГВС(M4):					
тр.подпитки(V5):					

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5 Qвент.=0.057 Qтех.пот.=0.017

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:

Договорные расходы, т/сут: Qот=199.92 Qвент.=0 Qтех.пот.=12.912

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата		Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные			Общее теплотребление	
				M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Vподпит	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс мал.	Qгвс гвс		Qобщ.от+гвс
					Т	Т	Т	С	С	С	кк/см2	кк/см2	Гкал	Т	Т	Т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
23.12.16	24.00			195.50	194.46	1.04	69.27	46.64	22.63	7.52	7.43	4.47														
24.12.16	24.00			195.74	194.60	1.14	67.42	45.61	21.81	7.54	7.46	4.31														
25.12.16	24.00			195.69	194.55	1.14	67.52	45.67	21.85	7.51	7.43	4.32														
26.12.16	24.00			178.24	177.11	1.13	67.93	44.65	23.28	7.20	7.44	4.17														
27.12.16	24.00			157.66	156.54	1.12	67.37	42.82	24.55	6.79	7.40	3.91														
28.12.16	24.00			157.66	156.59	1.08	66.65	42.16	24.49	6.81	7.42	3.90														
29.12.16	24.00			160.19	159.12	1.07	66.21	41.81	24.40	6.89	7.46	3.94														
30.12.16	24.00			191.44	190.35	1.09	67.59	44.98	22.61	7.43	7.43	4.37														
31.12.16	24.00			191.32	190.24	1.08	67.76	45.49	22.27	7.21	7.21	4.30														
01.01.17	24.00			191.25	190.14	1.11	67.65	45.65	22.00	7.41	7.41	4.25														
02.01.17	24.00			191.12	190.08	1.04	68.27	45.53	22.74	7.44	7.45	4.39														
03.01.17	24.00			190.79	189.80	1.00	71.97	46.72	25.25	7.41	7.42	4.86														
04.01.17	24.00			190.52	189.68	0.84	75.68	47.58	28.10	7.44	7.45	5.39														
05.01.17	24.00			190.26	189.53	0.73	78.37	47.90	30.47	7.45	7.46	5.83														
06.01.17	24.00			190.02	189.34	0.68	80.86	48.38	32.48	7.45	7.47	6.20														
07.01.17	24.00			189.47	188.81	0.65	85.81	50.19	35.62	7.44	7.47	6.78														
08.01.17	24.00			189.05	188.41	0.64	89.25	52.12	37.13	7.38	7.41	7.05														
09.01.17	24.00			189.39	188.65	0.74	88.62	53.10	35.52	7.39	7.41	6.77														
10.01.17	24.00			189.95	189.16	0.78	87.21	53.20	34.01	7.30	7.32	6.50														
11.01.17	24.00			190.11	189.28	0.83	84.25	52.30	31.95	7.30	7.31	6.12														
12.01.17	24.00			190.12	189.28	0.84	82.74	51.63	31.11	7.28	7.30	5.96														
13.01.17	24.00			190.03	189.16	0.87	83.14	51.90	31.24	7.24	7.27	5.98														
14.01.17	24.00			190.04	189.10	0.94	84.59	52.99	31.60	7.15	7.16	6.06														
15.01.17	24.00			190.40	189.44	0.97	82.69	52.41	30.28	7.08	7.09	5.81														
16.01.17	24.00			190.47	189.49	0.98	82.43	52.12	30.31	7.13	7.13	5.82														
17.01.17	24.00			190.45	189.46	0.99	82.33	51.81	30.52	7.19	7.20	5.86														
18.01.17	24.00			185.49	184.51	0.98	82.92	51.61	31.31	7.06	7.16	5.85														
19.01.17	24.00			175.88	174.93	0.95	82.62	50.98	31.64	6.94	7.22	5.61														
20.01.17	24.00			175.97	175.01	0.96	81.44	50.62	30.82	7.07	7.36	5.47														
21.01.17	24.00			175.91	174.94	0.97	80.52	50.08	30.44	7.09	7.38	5.40														
22.01.17	24.00			175.85	174.88	0.97	80.54	49.93	30.61	7.03	7.32	5.43														
Среднее	24.00			185.35	184.41	0.95	77.15	48.66	28.49	7.24	7.35	5.33														
Итого	744.00			5745.99	5716.54	29.35						165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00


Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qотоп (Гкал)	Граб, ч
	22.12.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.01.17 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:	с _____	по _____	сутки
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (договору):	с _____	по _____	сутки
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	С		Гкал;
Итого по приборам учета с учетом корректировок		165.10	Гкал;
Итого по приборам учета с учетом корректировок		0.00	куб.м.

Ответственный за учет
тепловой энергии (от абонента)
Шубин А.А.



печать потребителя



Акт о теплоснабжении за январь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ «Наш Дом» (по доверенности от 01.10.2016г. ООО «ТеплоЭнергоПроф» зам. гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.12.2016 по 22.01.2017 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: _____ **165.10** Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: _____ **0.00** куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки _____ **0.00** Гкал

Представитель абонента _____ Шубин А.А.


Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / Бойцова А.С. /




Период расчета по среднему: с _____ по _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему _____ куб.м;
 Период расчета по нормативу (догов: с _____ по _____
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0.00 час 0.00 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды 0.9 С -0.48 Гкал;
 Итого по приборам учета: 50.25 Гкал;
 Итого по приборам с учетом корректировок 49.76 Гкал;
 Итого по приборам с учетом корректировок 556.78 куб.м.

суток Ответственный за учет
 тепловой энергии (от абонента)

суток Шубин А.А.



печать потребителя



Акт о теплоснабжении за январь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2016г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" зам. гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.12.2016 по 22.01.2017 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: _____ 49.76 Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: _____ 556.78 куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки _____ 39.12 Гкал

Представитель абонента _____ Шубин А.А.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / Бойцова А.С. /

