

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2018**

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:  
 Адрес: Пятилеток пр. д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:  
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭП-Сервис"  
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета Отопление: Отопление. ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 130/70

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: TSPB024-718471-ч(с)-0418.txt Режим(схема): Приборы УУТЭ поверены до: 23.11.2018 Тхв= 0 с  
 Вычислитель: TSPB-024 № 718471

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр. давления:
Обратн.тр.(M2):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр-д. ГВС(M3):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.цирк.ГВС(M4):					
тр.подпитки(V5):					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$  лето:  $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = 0.5$   $Q_{гвс} = 0.057$   $Q_{тех.пот.} = 0.017$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  
 Договорные расходы, т/сут:  $Q_{от} = 199.92$   $G_{вент.} = 0$   $G_{тех.пот.} = 12.912$

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.03.2018 по 22.04.2018																						Контрольные данные			Общие теплотребления
Дата	Тн час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные			Общие теплотребления		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Vподпит	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс гкал.	Qобщ.отчас	
			т	т	т	С	С	С	к/см2	к/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
23.03.18	24.00		161.11	158.51	2.60	79.25	47.92	31.33	7.76	5.52	5.18														
24.03.18	24.00		160.87	158.34	2.53	79.21	47.41	31.80	7.78	5.55	5.24														
25.03.18	24.00		154.00	151.54	2.45	80.44	48.32	32.12	7.79	5.56	5.07														
26.03.18	24.00		160.91	158.33	2.57	78.95	47.84	31.11	7.81	5.59	5.13														
27.03.18	24.00		161.29	158.70	2.59	77.76	47.23	30.53	7.80	5.57	5.05														
28.03.18	24.00		161.28	158.69	2.59	78.34	47.45	30.89	7.84	5.60	5.11														
29.03.18	24.00		161.20	158.65	2.54	77.55	47.29	30.26	7.80	5.57	5.00														
30.03.18	24.00		161.14	158.62	2.51	78.14	47.77	30.37	7.86	5.63	5.02														
31.03.18	24.00		161.23	158.67	2.56	77.72	47.79	29.93	7.84	5.61	4.95														
01.04.18	24.00		161.26	158.67	2.59	77.50	47.68	29.82	7.86	5.62	4.94														
02.04.18	24.00		161.19	158.55	2.64	77.21	47.88	29.33	7.73	5.51	4.86														
03.04.18	24.00		161.41	158.85	2.56	73.65	46.17	27.48	7.79	5.56	4.56														
04.04.18	24.00		161.46	158.94	2.52	73.11	45.91	27.20	7.83	5.59	4.51														
05.04.18	24.00		162.11	159.59	2.52	61.31	41.28	20.03	7.57	5.34	3.35														
06.04.18	24.00		162.18	159.54	2.64	67.83	44.39	23.44	7.81	5.58	3.92														
07.04.18	24.00		162.35	159.70	2.66	65.76	43.18	22.58	7.78	5.54	3.78														
08.04.18	24.00		162.30	159.64	2.66	66.80	43.64	23.16	7.78	5.54	3.88														
09.04.18	24.00		162.50	159.79	2.72	67.70	44.60	23.10	7.69	5.46	3.88														
10.04.18	24.00		162.48	159.55	2.93	65.07	43.55	21.52	7.68	5.46	3.63														
11.04.18	24.00		162.59	159.75	2.83	63.38	42.62	20.76	7.65	5.43	3.50														
12.04.18	24.00		162.58	159.86	2.72	63.75	42.65	21.10	7.68	5.45	3.55														
13.04.18	24.00		151.13	148.65	2.48	64.54	42.07	22.47	7.68	5.45	3.45														
14.04.18	24.00		106.72	105.13	1.59	64.34	38.27	26.07	7.72	5.45	2.84														
15.04.18	24.00		106.72	105.13	1.59	64.49	38.65	25.84	7.68	5.42	2.82														
16.04.18	24.00		106.94	105.34	1.59	64.76	38.76	26.00	7.74	5.47	2.84														
17.04.18	24.00		106.66	105.16	1.51	64.49	38.84	25.65	7.77	5.50	2.79														
18.04.18	24.00		106.83	105.32	1.52	63.89	38.20	25.69	7.77	5.49	2.80														
19.04.18	24.00		107.03	105.33	1.70	64.34	38.41	25.93	7.77	5.48	2.84														
20.04.18	24.00	*	106.84	105.27	1.58	64.24	38.48	25.76	7.77	5.49	2.81														
21.04.18	24.00		107.09	105.54	1.56	64.05	38.01	26.04	7.73	5.46	2.85														
22.04.18	24.00		107.09	105.73	1.36	62.79	36.96	25.83	7.74	5.47	2.82														
Среднее	24.00		145.18	142.87	2.30	70.08	43.52	26.55	7.76	5.52	3.97														
Итого	744.00		4500.47	4429.06	71.42						122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qотоп (Гкал)	Граб, ч
	23.03.18 04:15	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.04.18 16:53	-	-	-	-	-	-	-	-

\*-ремонт БП

Период расчета по среднему:	с _____	по _____	суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (договору):	с _____	по _____	суток
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	С		Гкал;
Итого по приборам учет: с учетом корректировок		122.96	Гкал;
Итого по приборам учет: с учетом корректировок		0.00	куб.м.

Ответственный за учет  
тепловой энергии (от абонента)

Шубин А.А.

печать потребителя

штамп энергосбыта

### Акт о теплоснабжении за апрель 2018

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 23.11.2017г. ООО "ТЭП-Сервис" гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.03.2018 по 22.04.2018 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: \_\_\_\_\_ 122.96 Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: \_\_\_\_\_ 0.00 куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки \_\_\_\_\_ 0.00 Гкал

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Шубин А.А.



Представитель ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ /Бойцова А.С. /



Период расчета по среднему:	с _____	по _____	сутки
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (догов	с _____	по _____	сутки
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	1.1 С	-0.55	Гкал;
Итого по приборам учета:		48.36	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		47.82	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		515.50	куб.м.

Ответственный за учет  
тепловой энергии (от абонента)

Шубин А.А.



**Акт о теплоснабжении за апрель 2018**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 23.11.2017г. ООО "ТЭП-Сервис" гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.03.2018 по 22.04.2018 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: \_\_\_\_\_ **47.82** Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: \_\_\_\_\_ **515.50** куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки \_\_\_\_\_ **34.72** Гкал

Представитель абонента

Шубин А.А.

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

/ Бойцова А.С. /

