





Период расчета по среднему:	с _____	по _____	суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (догов	с _____	по _____	суток
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	19.6 С	-6.17	Гкал;
Итого по приборам учета:		30.57	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		24.41	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		325.97	куб.м.

Ответственный за учет  
тепловой энергии (от абонента)

 Шубин А.А.

печать потребителя

штамп энергосбыта





**Акт о теплоснабжении за август 2018**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 23.11.2017г. ООО "ТЭП-Сервис" гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.07.2018 по 22.08.2018 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: \_\_\_\_\_ **24.41** Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: \_\_\_\_\_ **325.97** куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки \_\_\_\_\_ **14.84** Гкал

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Шубин А.А.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ / Бойцова А.С. /

