

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2018

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭП-Сервис"
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета ГВС: Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 130/70

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Приборы УУТЭ поверены до: 23.11.2018

Тхв=0 c

Установленные приборы:

Вычислитель: ТСРВ-024 № 718471
 Часовые (суточные) архивы в файле: ТСРВ024-718471-ч(с)-1118.txtРежим(схема):

расходомер:

Gmin

Gmax

Термопроб:

Преобразователи:

Подающ.тр.(M1):

Обратн.тр.(M2):

тр-д. ГВС(M3):

тр.цирк.ГВС(M4):

тр.подпитки(V5):

ЭРСВ-420 20

ЭРСВ-420 20

0.142

0.091

21.23

13.58

ВЗЛЕТ ТПС

ВЗЛЕТ ТПС

КРТ-9

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{гвс} = 0.187$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$

Договорные нагрузки, т/сут: $G_{гвс} = 0$


Фактическое потребление за отчетный период: с 23.10.2018 по 22.11.2018

Учет отопления (ТВ-1)																				Учет ГВС (ТВ-2)							Контрольные данные			Общее теплоснабжение
Дата	Ti час	HC	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV (излив), м.куб	Vподпит, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.изл, Гкал	Qгвс.гвс, Гкал	Qобщ.отгвс, Гкал						
																									Контрольные данные			Общее теплоснабжение		
23.10.18	24.00											37.30	24.66	12.64	38.10	24.95	13.15	-	68.28	49.97	1.32	0.86	0.46							
24.10.18	24.00											36.84	24.71	12.13	37.64	25.00	12.64	-	68.28	49.69	1.29	0.83	0.46							
25.10.18	24.00											39.31	24.35	14.96	40.14	24.63	15.51	-	67.48	49.38	1.46	1.01	0.45							
26.10.18	24.00											37.06	24.02	13.04	37.87	24.30	13.57	-	68.85	49.40	1.37	0.90	0.47							
27.10.18	24.00											36.74	23.26	13.48	37.54	23.52	14.02	-	68.91	49.18	1.40	0.93	0.47							
28.10.18	24.00											41.62	24.17	17.45	42.53	24.45	18.08	-	68.69	49.38	1.67	1.20	0.48							
29.10.18	24.00											36.79	22.69	14.10	37.59	22.94	14.65	-	68.75	48.86	1.43	0.97	0.46							
30.10.18	24.00											35.82	22.85	12.97	36.61	23.10	13.51	-	69.04	48.51	1.37	0.90	0.47							
31.10.18	24.00											36.32	22.67	13.64	37.09	22.92	14.17	-	68.22	48.21	1.39	0.93	0.46							
01.11.18	24.00											35.60	22.44	13.16	36.38	22.69	13.69	-	68.86	48.59	1.37	0.91	0.46							
02.11.18	24.00											37.13	22.73	14.39	37.93	22.99	14.94	-	68.63	48.96	1.44	0.99	0.45							
03.11.18	24.00											37.55	22.87	14.68	38.27	23.11	15.16	-	64.63	47.22	1.33	0.95	0.39							
04.11.18	24.00											37.39	22.30	15.09	38.03	22.51	15.52	-	61.27	45.22	1.27	0.92	0.34							
05.11.18	24.00											36.86	20.49	16.36	37.50	20.68	16.81	-	61.29	44.54	1.34	1.00	0.33							
06.11.18	24.00											34.79	19.56	15.23	35.49	19.76	15.73	-	66.19	46.15	1.38	1.01	0.37							
07.11.18	24.00											35.06	21.68	13.38	35.82	21.92	13.90	-	68.72	48.68	1.36	0.92	0.44							
08.11.18	24.00											34.81	21.85	12.96	35.56	22.09	13.48	-	68.88	48.74	1.33	0.89	0.44							
09.11.18	24.00											36.38	21.91	14.47	37.18	22.16	15.03	-	69.16	49.24	1.44	1.00	0.44							
10.11.18	24.00											37.06	21.50	15.56	37.87	21.74	16.12	-	68.72	48.81	1.50	1.07	0.44							
11.11.18	24.00											37.01	21.30	15.71	37.81	21.54	16.27	-	68.31	48.43	1.51	1.07	0.43							
12.11.18	24.00											34.88	20.87	14.01	35.63	21.09	14.53	-	68.01	47.71	1.38	0.95	0.43							
13.11.18	24.00											34.18	20.43	13.75	34.90	20.64	14.26	-	67.69	47.17	1.35	0.93	0.42							
14.11.18	24.00											34.56	20.78	13.78	35.30	21.00	14.30	-	68.61	48.04	1.37	0.95	0.43							
15.11.18	24.00											38.47	20.97	17.50	39.33	21.21	18.12	-	69.76	48.93	1.67	1.22	0.45							
16.11.18	24.00											34.47	21.50	12.97	35.28	21.75	13.53	-	71.15	49.64	1.39	0.92	0.47							
17.11.18	24.00											37.69	21.47	16.22	38.53	21.71	16.81	-	69.70	49.45	1.57	1.13	0.44							
18.11.18	24.00											37.51	21.21	16.30	38.31	21.44	16.87	-	67.72	48.30	1.53	1.10	0.43							
19.11.18	24.00											34.75	20.72	14.03	35.52	20.95	14.57	-	68.99	48.38	1.41	0.97	0.44							
20.11.18	24.00											34.51	20.76	13.75	35.31	20.99	14.32	-	71.30	49.07	1.45	0.98	0.47							
21.11.18	24.00											34.13	20.83	13.29	34.97	21.08	13.89	-	73.68	50.40	1.47	0.98	0.49							
22.11.18	24.00											34.32	20.79	13.52	35.14	21.04	14.11	-	72.49	49.74	1.46	0.98	0.48							
Среднее	24.00											36.35	22.01	14.34	37.13	22.26	14.88	-	68.40	48.52	1.42	0.98	0.44							
Итого	744.00		0.00	0.00	0.00						0.00	1126.88	682.36	444.52	1151.18	689.92	461.26	0.00			44.01	30.37	13.64	0.00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
		02.11.18 14:37			-	-	-	-	-	-
		22.11.18 03:35			-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:	с _____	по _____	суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (догов):	с _____	по _____	суток
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	6.69 C	-2.97	Гкал;
Итого по приборам учета:		44.01	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		41.03	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		461.26	куб.м.

Ответственный за учет
тепловой энергии (от абонента)
Шубин А.А.
Шубин А.А.



Акт о теплоснабжении за ноябрь 2018


Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 23.11.2017г. ООО "ТЭП-Сервис" гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.10.2018 по 22.11.2018 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период:	_____	41.03	Гкал
Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период:	_____	461.26	куб.м
Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки	_____	27.40	Гкал
Представитель абонента	_____ <i>Шубин А.А.</i>	Шубин А.А.	
Представитель ГУП «ТЭК СПб»	_____	/ Бойцова А.С. /	

Период расчета по среднему:	с _____	по _____	
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (договору):	с _____	по _____	
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	С		Гкал;
Итого по приборам учета с учетом корректировок		112.83	Гкал;
Итого по приборам учета с учетом корректировок		0.00	куб.м.

суток _____ Ответственный за учет
тепловой энергии (от абонента) _____

суток _____ Шубин А.А.



Акт о теплоснабжении за ноябрь 2018

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 23.11.2017г. ООО "ТЭП-Сервис" гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 23.10.2018 по 22.11.2018 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: _____ **112.83** Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: _____ **0.00** куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки _____ **0.00** Гкал

Представитель абонента _____ Шубин А.А.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / Бойцова А.С. /