Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2019

Абонент:ТСЖ "Наш Дом", Договор: **4787.038.1**, Телефон:
Адрес: **Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А**
Обслуживающая организация: **ООО "ТЭП-Сервис"** Телефон 295-99-78
Источник: 2 ПКБ

Узел учета **ГВС**
Код УУТЭ:

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

график: 130/70

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:TCPB024-718471-ч(с)-0719.txt Приборы УУТЭ поверены до: **23.11.2018** Режим(схема):

Вычислитель: **TCPB-024 № 718471**

	расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	**ЭРСВ-420 50**	**0.566**	**84.9**	**ВЗЛЕТ ТПС**	**КРТ-9**
Обратн.тр.(М2):	**ЭРСВ-420 50**	**0.566**	**84.9**	**ВЗЛЕТ ТПС**	**КРТ-9**
тр-д. ГВС(М3):	**ЭРСВ-420 20**	**0.142**	**21.23**	**ВЗЛЕТ ТПС**	**КРТ-9**
тр.цирк.ГВС(М4):	**ЭРСВ-420 20**	**0.091**	**13.58**	**ВЗЛЕТ ТПС**	**КРТ-9**
тр.подпитки(V5):					
тр. подп. (сбр.) (V6):					

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5 Qвент.=0.057 Qтех.пот.=0.017 Qгвс=0.187
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=199.92 Gвент.=0 Gтех.пот.=12.912 Gгвс=74.808

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Учет (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Общее теплопотребление Qгвс
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал.
23.06.19	24										27.17	16.12	11.05	27.71	16.27	11.43	65.4	44.9	6.5	9.2	1.060
24.06.19	24										28.55	16.54	12.00	29.15	16.71	12.44	67.5	46.2	6.5	9.0	1.170
25.06.19	24										28.87	16.77	12.10	29.47	16.94	12.54	67.0	46.3	6.5	9.0	1.164
26.06.19	24										28.73	16.84	11.89	29.33	17.01	12.32	67.0	46.1	6.5	9.1	1.155
27.06.19	24										28.84	17.00	11.84	29.45	17.18	12.27	67.6	46.4	6.5	9.0	1.164
28.06.19	24										27.56	17.02	10.54	28.15	17.19	10.96	67.6	45.9	6.5	9.0	1.088
29.06.19	24										28.24	16.95	11.29	28.83	17.12	11.71	67.0	45.6	6.5	9.0	1.126
30.06.19	24										27.90	16.66	11.24	28.46	16.82	11.64	65.8	44.9	6.5	9.1	1.094
01.07.19	24										24.20	13.86	10.34	24.70	13.99	10.71	62.3	42.5	5.5	7.4	0.987
02.07.19	24										19.37	10.89	8.48	19.76	10.99	8.78	56.8	38.5	5.3	7.2	0.816
03.07.19	24										25.63	13.20	12.43	26.17	13.32	12.84	67.0	43.6	6.5	9.1	1.147
04.07.19	24										24.68	13.24	11.43	25.19	13.36	11.83	66.9	43.1	6.5	9.2	1.086
05.07.19	24										25.88	13.11	12.77	26.41	13.22	13.19	66.8	42.7	6.5	9.3	1.174
06.07.19	24										24.60	13.17	11.43	25.09	13.28	11.82	65.7	42.1	6.6	9.3	1.068
07.07.19	24										24.45	13.34	11.11	24.95	13.45	11.50	66.3	42.3	6.6	9.4	1.062
08.07.19	24										16.57	8.74	7.83	16.91	8.82	8.09	55.9	38.3	4.9	6.9	0.732
09.07.19	24										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2	21.8	1.2	3.2	0.000
10.07.19	24										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	20.8	1.3	2.8	0.000
11.07.19	24										6.83	2.77	4.06	6.94	2.79	4.15	29.9	25.0	2.3	4.3	0.293
12.07.19	24										27.28	14.04	13.24	27.87	14.17	13.71	68.9	44.5	6.4	8.9	1.253
13.07.19	24										26.75	14.10	12.65	27.24	14.21	13.03	62.4	40.4	6.4	9.0	1.113
14.07.19	24										24.67	14.09	10.58	25.24	14.22	11.02	70.2	43.3	6.5	9.1	1.130
15.07.19	24										26.77	14.16	12.61	27.39	14.29	13.10	71.1	44.4	6.4	8.4	1.280
16.07.19	24										25.44	13.94	11.49	25.96	14.07	11.89	66.2	42.4	6.1	5.1	1.096
17.07.19	24										25.40	14.98	10.41	25.99	15.13	10.86	71.3	44.9	6.1	5.1	1.142
18.07.19	24										26.73	14.31	12.42	27.24	14.44	12.80	63.1	42.3	6.1	5.1	1.094
19.07.19	24										24.74	14.30	10.44	25.27	14.43	10.85	68.4	43.4	6.1	5.1	1.076
20.07.19	24										25.83	14.43	11.40	26.43	14.57	11.86	71.3	45.1	6.1	5.1	1.198
21.07.19	24										23.72	14.26	9.46	24.28	14.40	9.88	71.8	45.1	6.1	5.1	1.065
22.07.19	24										24.55	14.68	9.87	25.14	14.83	10.32	72.3	45.7	6.1	5.1	1.108
Среднее	24										23.33	13.12	10.21	23.82	13.24	10.59	62.4	41.6	5.8	7.4	0.998
Итого	**720**										**699.95**	**393.53**	**306.42**	**714.74**	**397.18**	**317.55**					**29.942**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
23.06.19 07:03			-	-	-	-	-	-	-
23.07.19 06:34			-	-	-	-	-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16.94** °С **-5.27** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **24.67** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **317.55** м.куб.

Ответственный за учет тапловой энергии (от абонента)

_____ / Шубин А.А./

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / Бойцова А.С. /