

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за август 2019

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:

Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А

Обслуживающая организация: ООО "ТЭП-Сервис" Телефон 295-99-78

Источник: 2 ПКБ

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Узел учета ГВС

Код УУТЭ:

график: 130/70

Режим(схема):

Установленные приборы:

Часовые (суточные) архивы в файле: ТСРВ024-718471-ч(с)-0819.txt

Приборы УУТЭ поверены до: 23.11.2018

Вычислитель: ТСРВ-024 № 718471

расходомер:
 Подающ.тр.(M1): ЭРСВ-420 50
 Обратн.тр.(M2): ЭРСВ-420 50
 тр-д. ГВС(M3): ЭРСВ-420 20
 тр.цирк.ГВС(M4): ЭРСВ-420 20
 тр.подпитки(V5):
 тр. подп. (сбр.) (V6):

Gmin 0.566
 Gmax 84.9
 0.566
 21.23
 0.091
 13.58

Термопреоб.:
 ВЗЛЕТ ТПС
 ВЗЛЕТ ТПС
 ВЗЛЕТ ТПС
 ВЗЛЕТ ТПС

Преобр. давления:
 КРТ-9
 КРТ-9
 КРТ-9
 КРТ-9

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0.5$ $Q_{вент.} = 0.057$ $Q_{тех.пот.} = 0.017$ $Q_{гвс} = 0.187$

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$

Договорные расходы, т/сут: $G_{от} = 199.92$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 12.912$ $G_{гвс} = 74.808$

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)							Общее теплотребление					
			M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV, м.куб		T3, С	T4, С	P3, кг/см2	P4, кг/см2	Qгвс, Гкал
23.07.19	24											23.75	14.84	8.91	24.31	14.99	9.32	72.0	45.8	6.1	5.1	1.035
24.07.19	24											24.05	14.87	9.18	24.62	15.02	9.60	71.9	46.0	6.1	5.1	1.050
25.07.19	24											24.72	15.07	9.65	25.32	15.23	10.09	72.3	46.4	6.1	5.1	1.093
26.07.19	24											26.09	15.60	10.49	26.73	15.77	10.96	73.2	47.6	6.1	5.1	1.171
27.07.19	24											22.70	15.32	7.38	23.26	15.48	7.78	73.3	47.1	6.1	5.1	0.945
28.07.19	24											22.24	15.10	7.14	22.78	15.26	7.52	72.7	46.8	6.1	5.1	0.912
29.07.19	24											32.54	23.49	9.05	33.29	23.80	9.49	70.8	48.1	6.1	5.1	1.078
30.07.19	24											84.76	76.61	8.15	86.75	77.96	8.79	71.6	61.3	6.1	5.1	1.380
31.07.19	24											84.49	76.04	8.45	86.45	77.36	9.09	71.2	60.8	6.1	5.1	1.391
01.08.19	24											84.04	74.33	9.71	85.92	75.56	10.35	69.7	59.5	6.1	5.1	1.439
02.08.19	24											82.94	72.10	10.84	84.79	73.29	11.50	69.9	59.4	6.1	5.1	1.516
03.08.19	24											81.31	71.83	9.48	83.12	73.01	10.11	69.6	59.1	6.1	5.1	1.418
04.08.19	24											78.08	69.45	8.63	79.79	70.56	9.23	69.1	58.3	6.1	5.1	1.349
05.08.19	24											83.76	72.36	11.40	85.62	73.55	12.07	69.5	59.1	6.1	5.1	1.549
06.08.19	24											82.04	71.73	10.31	83.86	72.90	10.95	69.5	59.0	6.1	5.1	1.470
07.08.19	24											83.84	73.91	9.93	85.66	75.11	10.55	68.7	58.8	6.1	5.1	1.415
08.08.19	24											93.23	82.40	10.83	95.15	83.71	11.44	68.8	58.1	6.1	5.1	1.443
09.08.19	24											90.35	80.67	9.68	92.22	81.96	10.27	66.9	58.1	6.1	5.1	1.360
10.08.19	24											87.43	78.38	9.05	89.22	79.60	9.62	66.7	57.7	6.1	5.1	1.313
11.08.19	24											87.14	78.81	8.33	88.94	80.05	8.89	67.0	57.9	6.1	5.1	1.277
12.08.19	24											88.16	78.77	9.39	90.00	80.03	9.97	67.4	58.3	6.1	5.1	1.350
13.08.19	24											87.75	78.74	9.01	89.58	80.00	9.59	67.4	58.4	6.1	5.1	1.318
14.08.19	24											86.11	75.94	10.17	87.84	77.11	10.74	65.9	57.1	6.1	5.1	1.347
15.08.19	24											85.57	76.39	9.18	87.28	77.56	9.72	65.6	56.8	6.1	5.1	1.273
16.08.19	24											83.93	74.88	9.04	85.61	76.02	9.58	65.8	56.8	6.1	5.1	1.270
17.08.19	24											84.67	75.08	9.59	86.35	76.21	10.13	65.4	56.5	6.1	5.1	1.295
18.08.19	24											83.75	74.92	8.83	85.40	76.04	9.36	65.3	56.4	6.1	5.1	1.241
19.08.19	24											86.62	76.64	9.98	88.37	77.83	10.54	66.3	57.4	6.1	5.1	1.341
20.08.19	24											88.44	78.99	9.44	90.27	80.26	10.02	67.1	58.3	6.1	5.1	1.329
21.08.19	24											86.53	78.24	8.30	88.32	79.47	8.84	66.8	58.0	6.1	5.1	1.246
22.08.19	24											86.73	76.58	10.15	88.51	77.78	10.73	66.8	57.8	6.1	5.1	1.365
Среднее	24											71.86	62.52	9.34	73.40	63.50	9.90	68.8	55.7	6.1	5.1	1.290
Итого	744											2227.75	1938.09	289.66	2283.57	1988.49	306.84					39.978

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Сбыв (Гкал)	Траб, ч
23.07.19 06:34								
23.08.19 06:57								

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему: куб.м;

Период расчета по договору: час


Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.4 °C -4.93 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 35.05 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 306.84 м.куб.



Количество тепловой энергии (от абонента)

Шубин А.А./

Представитель обслуживающей организации

/ Бойцова А.С. /

ГУП «ТЭ КСН»
 «ТЭП-Сервис»
 УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
 ОТДЕЛ СКОЛЛАТАЦИИ КУУИР
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 2019
 РУК. ГРУППЫ
 ПАНЮЩИЙ В.В.