

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А
 Обслуживающая организация: ИП Гаврилов А.Е. Телефон 8-909-579-84-41
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета ГВС
 Код УУТЭ:

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

график: 130/70
 Режим(схема):

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: TSPB024-718471-ч(с)-0620.txt Приборы УУТЭ поверены до: 23.11.2018

Вычислитель: TSPB-024 № 718471	расходомер:	Gmin	Gmax	Термопроб.:	Пресобр. давления:
Подающ.тр.(M1): ЭРСВ-420 50		0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
Обратн.тр.(M2): ЭРСВ-420 50		0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр-д. ГВС(M3): ЭРСВ-420 20		0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.цирк.ГВС(M4): ЭРСВ-420 20		0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.подпитки(V5):					
тр. подп. (сбр.) (V6):					

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5 Qвент.=0.057 Qтех.пот.=0.017 Qгвс=0.187

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Gот=199.92 Gвент.=0 Gтех.пот.=12.912 Gгвс=74.808

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.05.2020 по 22.06.2020

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)							Объем теплоснабжения						
			M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV, м.куб		T3, С	T4, С	P3, кг/см2	P4, кг/см2	Qгвс, Гкал	
23.05.20	24												87.66	75.21	12.45	89.54	76.41	13.13	68.1	58.3	6.5	5.7	1.594
24.05.20	24												87.02	75.41	11.60	88.86	76.61	12.25	67.8	58.1	6.5	5.7	1.527
25.05.20	24												88.91	76.58	12.32	90.81	77.81	13.00	68.1	58.4	6.5	5.6	1.589
26.05.20	24												87.44	75.90	11.54	89.25	77.09	12.17	67.1	57.6	6.5	5.7	1.493
27.05.20	24												76.80	65.34	11.46	78.37	66.31	12.07	66.6	56.1	6.5	5.9	1.449
28.05.20	24												77.84	65.93	11.91	79.44	66.92	12.52	66.6	56.3	6.5	5.9	1.479
29.05.20	24												76.45	66.03	10.42	78.02	67.01	11.01	66.7	56.3	6.5	5.9	1.387
30.05.20	24												76.14	65.79	10.35	77.71	66.77	10.94	66.7	56.3	6.5	5.9	1.379
31.05.20	24												76.97	65.29	11.68	78.53	66.25	12.28	66.3	55.9	6.5	5.9	1.468
01.06.20	24												79.02	66.17	12.85	80.69	67.18	13.51	67.7	57.0	6.5	5.9	1.582
02.06.20	24												78.98	67.62	11.36	80.87	68.78	12.09	72.5	60.7	6.5	5.9	1.620
03.06.20	24												76.68	66.22	10.46	78.38	67.28	11.11	69.5	58.2	6.6	5.9	1.475
04.06.20	24												78.50	67.30	11.20	80.28	68.40	11.87	70.3	59.1	6.6	5.9	1.545
05.06.20	24												78.70	66.99	11.71	80.41	68.05	12.36	68.7	58.0	6.6	5.9	1.523
06.06.20	24												76.67	66.44	10.23	78.23	67.43	10.80	66.6	56.3	6.6	5.9	1.368
07.06.20	24												76.89	66.18	10.71	78.42	67.14	11.28	65.7	55.6	6.6	6.0	1.375
08.06.20	24												56.41	47.85	8.56	57.57	48.57	9.00	59.3	51.0	6.4	5.7	1.062
09.06.20	24												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.9	23.5	5.3	5.1	0.000
10.06.20	24												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.5	22.3	1.5	6.1	0.000
11.06.20	24												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.0	21.8	0.6	5.1	0.000
12.06.20	24												25.41	21.05	4.36	25.98	21.42	4.56	35.4	32.7	3.4	5.2	0.487
13.06.20	24												82.45	73.41	9.04	84.35	74.73	9.62	71.0	62.2	6.4	5.6	1.293
14.06.20	24												81.44	73.24	8.20	83.30	74.50	8.80	70.5	60.6	6.5	5.7	1.307
15.06.20	24												83.62	73.83	9.80	85.56	75.11	10.45	71.1	61.0	6.5	5.7	1.446
16.06.20	24												79.47	71.35	8.13	81.25	72.53	8.71	69.8	59.5	6.5	5.7	1.297
17.06.20	24												79.81	71.08	8.73	81.52	72.22	9.30	68.3	58.5	6.4	5.7	1.292
18.06.20	24												79.87	71.29	8.58	81.62	72.46	9.16	69.0	59.2	6.4	5.7	1.290
19.06.20	24												77.06	69.35	7.71	78.77	70.49	8.27	69.5	59.4	6.5	5.8	1.238
20.06.20	24												79.42	72.17	7.25	81.00	73.26	7.74	65.7	56.8	6.6	5.8	1.122
21.06.20	24												89.28	82.00	7.28	91.18	83.34	7.83	68.0	59.3	7.0	6.0	1.213
22.06.20	24												91.67	83.10	8.57	93.73	84.54	9.19	70.0	61.0	7.0	6.0	1.353
Среднее	24												70.54	61.55	8.98	72.05	62.54	9.52	62.6	53.8	6.0	5.7	1.234
Итого	744												2186.61	1908.12	278.49	2233.64	1938.62	295.01					38.243

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
23.05.20 05:20									
23.06.20 02:45									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 192 час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9.83 Гкал;
 Объем потреблен. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему: 66.03 куб.м;
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 11.92 °С -3.45 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 44.63 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 361.04 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 / Гаврилов А.Е.
 Представитель теплоснабжающей организации
 / Бойцова А.С.
 Ленинградская обл.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Бойцова А.С.
 «25» 06 2020г.