Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2020

Абонент:ТСЖ "Наш Дом", Договор: **4787.038.1**, Телефон:
Адрес: **Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А**
Обслуживающая организация: **ИП Гаврилов А.Е. Телефон 8-909-579-84-41**
Источник: 2 ПКБ

Узел учета **ГВС**
Код УУТЭ:

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

график: 130/70

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:ТСРВ024-718471-ч(с)-0820.txt Приборы УУТЭ поверены до: **23.11.2018** Режим(схема):

Вычислитель: **ТСРВ-024 № 718471**

	расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
Обратн.тр.(М2):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр-д. ГВС(М3):	ЭРСВ-420 20	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.цирк.ГВС(М4):	ЭРСВ-420 20	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.подпитки(V5):					
тр. подп. (сбр.) (V6):					

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5 Qвент.=0.057 Qтех.пот.=0.017 Qгвс=0.187
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=199.92 Gвент.=0 Gтех.пот.=12.912 Gгвс=74.808

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)										Общее теплопотребление
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Qгвс
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал.
23.07.20	24										79.92	71.51	8.41	81.42	72.53	8.89	63.7	55.0	6.5	5.7	1.156
24.07.20	24										76.30	68.41	7.89	77.82	69.42	8.40	65.7	56.1	6.4	5.7	1.176
25.07.20	24										76.66	68.61	8.05	78.19	69.63	8.57	65.8	56.1	6.5	5.7	1.196
26.07.20	24										77.60	69.31	8.30	79.16	70.34	8.82	65.9	56.2	6.5	5.8	1.217
27.07.20	24										82.64	74.23	8.40	84.36	75.40	8.96	67.3	57.9	6.6	5.8	1.268
28.07.20	24										90.61	83.70	6.91	92.64	85.15	7.49	70.1	60.9	6.9	5.8	1.255
29.07.20	24										91.07	84.63	6.44	93.12	86.11	7.01	70.2	61.1	6.9	5.9	1.221
30.07.20	24										87.31	80.06	7.26	89.18	81.38	7.81	68.2	59.2	6.7	5.8	1.217
31.07.20	24										79.09	70.80	8.29	80.70	71.88	8.83	66.5	56.9	6.5	5.7	1.231
01.08.20	24										77.19	69.31	7.88	78.77	70.35	8.41	66.5	56.6	6.4	5.7	1.213
02.08.20	24										76.33	69.56	6.77	77.88	70.60	7.28	66.2	56.4	6.4	5.7	1.134
03.08.20	24										79.61	70.26	9.35	81.26	71.34	9.92	67.0	57.2	6.5	5.7	1.317
04.08.20	24										78.99	69.29	9.70	80.63	70.36	10.27	67.1	57.3	6.5	5.7	1.337
05.08.20	24										77.85	69.64	8.21	79.49	70.72	8.77	67.6	57.6	6.4	5.7	1.251
06.08.20	24										77.27	68.90	8.37	78.89	69.97	8.92	67.6	57.5	6.4	5.7	1.259
07.08.20	24										77.49	69.07	8.42	79.11	70.15	8.97	67.5	57.6	6.5	5.7	1.256
08.08.20	24										75.77	68.77	7.00	77.37	69.84	7.52	67.6	57.6	6.5	5.8	1.161
09.08.20	24										75.22	68.63	6.59	76.78	69.70	7.09	67.3	57.5	6.5	5.8	1.116
10.08.20	24										77.09	68.81	8.28	78.72	69.90	8.82	67.8	58.0	6.5	5.8	1.234
11.08.20	24										76.63	69.06	7.57	78.28	70.16	8.12	68.3	58.2	6.4	5.7	1.214
12.08.20	24										79.89	71.85	8.04	81.61	73.00	8.61	68.3	58.4	6.5	5.7	1.265
13.08.20	24										83.74	75.47	8.27	85.62	76.74	8.88	70.0	60.0	6.5	5.6	1.335
14.08.20	24										83.75	74.75	9.00	85.55	75.95	9.60	68.3	58.7	6.4	5.6	1.341
15.08.20	24										83.43	74.61	8.82	85.22	75.82	9.40	68.4	58.7	6.4	5.6	1.323
16.08.20	24										81.22	73.97	7.25	82.91	75.13	7.77	67.2	57.8	6.5	5.7	1.182
17.08.20	24										83.15	74.38	8.77	84.89	75.56	9.33	67.4	58.1	6.5	5.6	1.284
18.08.20	24										79.44	71.91	7.53	81.16	73.07	8.09	68.7	58.8	6.5	5.8	1.232
19.08.20	24										79.45	70.56	8.89	81.13	71.67	9.46	67.8	58.0	6.5	5.8	1.296
20.08.20	24										79.25	69.44	9.81	80.90	70.51	10.38	67.2	57.5	6.5	5.8	1.332
21.08.20	24										80.14	72.05	8.09	81.82	73.19	8.63	67.5	57.8	6.5	5.7	1.242 *
22.08.20	24										80.14	72.05	8.09	81.82	73.19	8.63	67.5	57.8	6.5	5.7	1.242 *
Среднее	24										80.14	72.05	8.09	81.82	73.19	8.63	67.5	57.8	6.5	5.7	1.242
Итого	744					[redacted]					2484.25	2233.60	250.65	2536.41	2268.76	267.65					38.502

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qгвс (Гкал)	Tраб, ч
23.07.20 08:25			-	-	-	-	-	-	-
21.08.20 04:50			-	-	-	-	-	-	-

***ремонт приборов**

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 192 час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **10.18** Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему **73.73** куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16.94** °С **-4.44** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **44.23** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **341.38** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / Гаврилов А.Е./

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / Бойцова А.С. /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Лахнецкая
«27» 8 2020 г.