X

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2021

Абонент:ТСЖ "Наш Дом", Договор: **4787.038.1**, Телефон:
Адрес: **Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А**
Обслуживающая организация: **ИП Гаврилов А.Е. Телефон 8-909-579-84-41**
Источник: 2 ПБК

Узел учета ГВС
Код УУТЭ:

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

график: 130/70

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:ТСРВ024-718471-ч(с)-0621.bd Приборы УУТЭ поверены до: **04.08.2021** Режим(схема):

Вычислитель: **ТСРВ-024 № 718471**

	расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
Обратн.тр.(М2):	ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр-д. ГВС(М3):	ЭРСВ-420 20	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.цирк.ГВС(М4):	ЭРСВ-420 20	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.подпитки(V5):					
тр. подп. (сбр.) (V6):					

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5 Qвент.=0.057 Qтех.пот.=0.017 Qгвс=0.187
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=199.92 Gвент.=0 Gтех.пот.=12.912 Gгвс=74.808

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Учет (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Общее теплопотребление Qгвс
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал.
23.05.21	24										71.95	60.34	11.61	73.72	61.37	12.35	73.5	60.6	6.7	9.8	1.631
24.05.21	24										70.19	60.01	10.18	71.90	61.01	10.89	73.1	60.1	6.7	9.7	1.525
25.05.21	24										71.71	60.14	11.57	73.46	61.15	12.31	73.2	60.2	6.7	9.8	1.624
26.05.21	24										70.75	60.07	10.68	72.47	61.07	11.40	73.0	59.9	6.7	9.8	1.565
27.05.21	24										71.75	59.81	11.94	73.49	60.81	12.68	72.9	59.9	6.7	9.7	1.644
28.05.21	24										73.82	64.76	9.07	75.64	65.87	9.78	73.6	60.9	6.9	9.9	1.484
29.05.21	24										36.44	32.38	4.05	37.27	32.92	4.35	51.0	44.6	4.6	6.1	0.642
30.05.21	24										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.8	22.5	2.0	2.8	0.000
31.05.21	24										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.7	21.6	1.5	2.9	0.000
01.06.21	24										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.1	21.0	1.1	2.4	0.000
02.06.21	24										42.69	32.61	10.07	43.55	33.09	10.46	44.0	38.8	3.9	6.1	0.995
03.06.21	24										70.49	60.15	10.34	72.10	61.11	10.99	70.6	58.7	6.6	9.6	1.443
04.06.21	24										67.27	57.32	9.96	68.79	58.22	10.57	70.2	58.2	6.5	9.5	1.384
05.06.21	24										66.44	57.62	8.82	67.93	58.53	9.40	70.1	58.3	6.5	9.5	1.291
06.06.21	24										66.96	56.22	10.74	68.36	57.06	11.30	67.4	56.5	6.6	9.7	1.329
07.06.21	24										65.07	55.87	9.20	66.43	56.70	9.73	67.2	56.3	6.5	9.5	1.225
08.06.21	24										66.44	55.84	10.60	67.95	56.73	11.22	70.3	58.5	6.5	9.6	1.406
09.06.21	24										64.79	55.62	9.17	66.26	56.51	9.75	70.3	58.5	6.5	9.6	1.300
10.06.21	24										67.27	58.04	9.23	68.94	59.04	9.90	74.0	61.2	6.5	9.6	1.425
11.06.21	24										65.65	57.17	8.48	67.16	58.08	9.07	70.9	58.7	6.5	9.5	1.298
12.06.21	24										64.73	57.06	7.67	66.11	57.92	8.20	68.3	56.8	6.6	9.7	1.173
13.06.21	24										64.07	56.29	7.78	65.44	57.13	8.31	68.2	56.6	6.6	9.7	1.182
14.06.21	24										66.70	56.50	10.20	68.14	57.35	10.79	68.5	56.9	6.6	9.7	1.354
15.06.21	24										64.71	55.54	9.17	66.14	56.38	9.75	69.0	57.0	6.5	9.6	1.307
16.06.21	24										58.47	49.14	9.33	59.82	49.89	9.92	70.7	57.2	6.5	9.7	1.314
17.06.21	24										54.00	44.72	9.28	55.20	45.37	9.83	69.6	55.8	6.5	9.9	1.257
18.06.21	24										59.80	50.15	9.65	60.99	50.84	10.16	65.6	54.0	6.5	9.8	1.209
19.06.21	24										66.33	59.36	6.98	67.85	60.31	7.53	70.6	58.9	6.7	9.7	1.180
20.06.21	24										66.78	58.77	8.02	68.21	59.66	8.55	68.1	57.3	6.7	9.7	1.178
21.06.21	24										67.49	59.26	8.23	68.88	60.15	8.73	66.9	56.9	6.6	9.7	1.145
22.06.21	24										72.68	65.28	7.40	74.20	66.30	7.90	67.4	58.0	7.0	10.1	1.107
Среднее	24										58.56	50.20	8.37	59.88	50.99	8.90	64.0	53.6	6.0	8.8	1.181
Итого	744										1815.48	1556.06	259.42	1856.39	1580.56	275.83					36.618

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
23.05.21 05:28			-	-	-	-	-	-	-
23.06.21 03:17			-	-	-	-	-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192** час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **9.45** Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему **71.18** куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **14.16** °С **-3.83** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **42.24** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **347.01** м.куб.

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
Бойцова А.С.
«25» 06 2021г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ Гаврилов А.Е./

Представитель теплоснабжающей организации
/ Бойцова А.С. /