

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2021**

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:

Узел учета Отопление

Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ИП Гаврилов А.Е. Телефон 8-909-579-84-41

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

график: 130/70

Источник 2 ПБК

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: TSPB024-718471-(с)-1021.txt

Приборы УУТЭ поверены до:

Режим(схема):

Вычислитель: TSPB-024 № 718471

расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр. давления:
Подаяющ.тр.(M1): ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
Обратн.тр.(M2): ЭРСВ-420 50	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр-д. ГВС(M3): ЭРСВ-420 20	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.цирк.ГВС(M4): ЭРСВ-420 20	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС	КРТ-9
тр.подпитки(V5):				
тр. подп. (сбр.) (V6):				

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5 Qвент.=0.057 Qтех.пот.=0.017 Qгвс=0.187

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср\* Qгвс.ср\*

Договорные расходы, т/сут: Gот=199.92 Gвент.=0 Gтех.пот.=12.912 Gгвс=74.808


Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.2021 по 22.10.2021

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)						Учет (ТВ-2)						Qотоп. Гкал.								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб.		V4, м.куб.	dV, м.куб.	T3, С	T4, С	P3, кг/см2	P4, кг/см2		
23.09.21	24		142.77	145.56	-2.79	61.0	40.2	20.8	7.4	4.9													2.856
24.09.21	24		142.67	145.38	-2.71	60.1	40.0	20.1	7.5	4.9													2.762
25.09.21	24		142.83	145.48	-2.65	60.3	40.3	20.0	7.5	4.9													2.756
26.09.21	24		142.85	145.50	-2.65	60.4	40.2	20.1	7.5	4.9													2.771
27.09.21	24		142.85	145.48	-2.63	62.2	41.1	21.1	7.4	4.8													2.906
28.09.21	24		143.12	145.62	-2.50	62.5	41.4	21.2	7.4	4.8													2.929
29.09.21	24		143.08	145.53	-2.45	61.3	40.9	20.4	7.4	4.8													2.821
30.09.21	24		143.10	145.52	-2.42	61.2	40.8	20.4	7.4	4.8													2.822
01.10.21	24		143.03	145.45	-2.43	59.9	40.1	19.7	7.4	4.8													2.726
02.10.21	24		142.89	145.29	-2.40	62.2	41.4	20.9	7.4	4.8													2.866
03.10.21	24		142.90	145.29	-2.40	60.3	40.6	19.7	7.4	4.8													2.723
04.10.21	24		142.88	145.29	-2.42	61.2	40.9	20.3	7.4	4.8													2.802
05.10.21	24		142.91	145.34	-2.42	60.7	40.6	20.1	7.4	4.8													2.773
06.10.21	24		142.92	145.34	-2.42	59.7	40.3	19.5	7.4	4.8													2.686
07.10.21	24		142.59	144.88	-2.30	59.5	40.1	19.3	7.5	4.9													2.667
08.10.21	24		143.03	145.17	-2.14	59.4	40.2	19.2	7.6	5.1													2.663
09.10.21	24		143.00	145.12	-2.12	59.5	40.2	19.3	7.6	5.0													2.669
10.10.21	24		142.89	145.02	-2.13	60.0	40.5	19.5	7.7	5.1													2.697
11.10.21	24		142.87	145.01	-2.14	60.1	40.5	19.5	7.7	5.1													2.707
12.10.21	24		142.92	145.02	-2.10	59.4	39.9	19.5	7.7	5.1													2.703
13.10.21	24		142.90	145.00	-2.10	59.8	40.1	19.7	7.7	5.2													2.738
14.10.21	24		143.01	145.14	-2.13	57.8	38.9	18.9	7.8	5.2													2.617
15.10.21	24		149.81	152.01	-2.20	57.4	39.0	18.4	8.0	5.2													2.669
16.10.21	24		155.97	158.20	-2.23	57.2	39.3	17.8	8.2	5.2													2.698
17.10.21	24		156.01	158.23	-2.22	57.0	39.3	17.7	8.2	5.1													2.681
18.10.21	24		155.73	157.93	-2.20	57.4	39.3	18.0	8.2	5.1													2.726
19.10.21	24		155.10	157.43	-2.33	54.9	37.8	17.1	8.1	5.1													2.561
20.10.21	24		154.95	157.31	-2.37	53.7	36.9	16.8	8.2	5.1													2.524
21.10.21	24		154.68	156.98	-2.31	56.8	38.9	17.9	8.1	5.1													2.678
22.10.21	24		154.70	156.99	-2.30	56.4	38.8	17.6	8.1	5.1													2.637
Среднее	24		146.03	148.38	-2.35	59.3	40.0	19.3	7.7	5.0													2.728
Итого	720		4380.96	4451.54	-70.58																		81.852

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qотоп (Гкал)	Траб, ч
23.09.21 06:06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.10.21 08:32	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 0 °С 0.00 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 81.85 Гкал

  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 / Гаврилов А.Е./  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Филиал «Энергосбыт»  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Бойцова А.С.  
 / Бойцова А.С./



«24» 10 2021г

